ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-356-9/2026
Datum:30.10. 2026. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 27.10.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-356-8/2026, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-356-6/2026 u postupku javne nabavke Odvodnici prenapona za VN i SN opremu, dostavljen od strane privrednog subjekta SKING TRADE d.o.o. u kome se traže sljedeće pojašnjenja:

Pitanje broj 1:

1. Nedostaje tehnička shedula za 35 kV odvodnike.

Pitanje broj 2:

2. Da li je prihvatljivo Maksimalni dozvoljeni moment savijanja za 110 i 220 kV odvodnike: 2500 Nm

Pitanje broj 3:

3. Da li su prihvatljivi odvodnici sa čeličnim dijelovima od nehrđajućeh čelika, umjesto običnog čelika sa toplim pocinčavanjem

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor broj 1:

Iz postavljenog pitanja ne možemo sa sigurnošću utvrditi na koju stavku se ono odnosi. Predlažemo da pošaljete novi Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentaciju u kojem biste naveli na koju stavku i koji LOT se pitanje odnosi.

Odgovor broj 2:

Nije prihvatljivo da Maksimalni dozvoljeni moment savijanja za 110 kV i 220 kV odvodnike prenapona bude 2500 Nm. Vrijednosti maksimalnog dozvoljenog momenta savijanja ponuđenih odvodnika prenapona treba da budu u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji za svaki odvodnik.

Odgovor broj 3:

Biće prihvaćeni i odvodnici prenapona kod kojih su čelični dijelovi napravljeni od nehrđajućeg čelika.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za JN-OP-356/2026

Dragan Stolica, dipl. inž. el.