ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-360-14/2026
Datum: 10.11.2026. god.

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22) u postupku javne nabavke JN-OP-360/2026 Izolatori za dalekovodne stubove, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije
broj: JN-OP -360-6/2026

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-360-6/2026 vrše se izmjene kako slijedi.

PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE
Tabele: Tehnički partikulari za staklene kapaste izolatore 110 kV na stranicama 49 i 50 se mjenjaju i sada glase:

Broj stavke	Naziv stavke	Zahtijevane karakteristike		Ponuđene karakteristike DA/NE
1.	**Stakleni kapasti izolator tip U120B prema BAS EN IEC 60305**	Proizvođač:		
		Zemlja porijekla:		
		Tip:	U120 B	
		Standardna zglobna veza:	zdjelica-batić	
		Mehaničko prekidno opterećenje:	120 kN	
		Nazivni promjer izolacijskog dijela (D):	255 mm	
		Nazivni razmak (P):	146 mm	
		Standardni spoj prema BAS EN IEC 60120 (d1):	16A	
		Nazivna strujna staza:	295 mm	
		Izmjenični podnosivi 1 min napon u suhom (AC withstand dry voltage)	70 kV	
		Izmjenični podnosivi 1min napon na kiši (AC withstand wet voltage)	40 kV	
		Izmjenični probojni napon u ulju (AC breaking oil voltage)	130 kV	

Broj stavke	Naziv stavke	Zahtijevane karakteristike		Ponuđene karakteristike DA/NE
1.	**Stakleni kapasti članak izolatorskog niza tip U160BL prema BAS EN IEC 60305**	Proizvođač:		
		Zemlja porijekla:		
		Tip:	U160 BL	
		Standardna zglobna veza:	zdjelica-batić	
		Mehaničko prekidno opterećenje:	160 kN	
		Nazivni promjer izolacijskog dijela (D):	280 mm	
		Nazivni razmak (P):	170 mm	
		Standardni spoj prema BAS EN IEC 60120 (d1):	20	
		Nazivna strujna staza:	340 mm	
		Izmjenični podnosivi napon u suhom (AC withstand dry voltage)	75 kV	
		Izmjenični podnosivi napon na kiši (AC withstand wet voltage)	45 kV	
		Izmjenični probojni napon u ulju (AC breaking oil voltage)	130 kV	

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave u sistemu "E-nabavke" i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-360/2026

