ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-360-10/2026. god.
Datum: 23.10.2026. godine

PREDMET: Odgovor na pitanje za postupak javne nabavke JN-OP-360/2026 Izolatori za dalekovodne stubove

U daljem tekstu je pitanje ponuđača, zaprimljeno pod brojem: JN-OP-360-7/2026 dana 23.10.2026., te odgovor:

Pitanje 1.:

U tehničkom partikularu za polimerne štapne izolatore 220 kV sa korona prstenom imamo sučeljavanje zahtjeva po navodima:

- Stepen zagađenosti atmosfere II srednji (što je 20mm/kV) dok na drugom mjestu se traži:
- Minimalna specifična dužina strujne staze mm/kV 25, što je kontradiktorno prvom zahtjevu.

Odgovor 1.:

Mjerodavan je zahtjev da minimalna specifična dužina strujne staze bude 25 mm/kV.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-655/2025

Maja Antić, dipl.inž.el.