ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-360-13/2026
Datum: 10.11.2026. godine

PREDMET: Odgovor na pitanje za postupak javne nabavke JN-OP-360/2026 Izolatori za dalekovodne stubove

U daljem tekstu su pitanja ponuđača, zaprimljena pod brojem: JN-OP-360-12/2026 dana 09.11.2026., te odgovor:

Pitanje 1.:

Izolator U120 B-U tehničkoj tabeli tražite Podnosivi udarni napon 1,2/50: 50% negativni - preskočni 115 kV, što je iznad IEC propisanog 100 kV. Čak i Sediver navodi u tipskom izvještaju ovaj napon iznosi 114,3 kV, čime ni Sediver ne ispunjava ovaj zahtjev. Sediver za ovaj izolator navodi ovoj ispitno napon 100 kV.

Pitanje 2.:

Za izolator U160 LB takođe podižete nivo 50% negativni preskočni napon na 115 kV sa IEC propisanih 110 kV, čime prilagođavate specifikaciju proizvođaču Sediver, što nije dopustivo.

Odgovor 1.: Biće izmjenjena TD u skladu sa važećim IEC standardom.

Odgovor 2.: Biće izmjenjena TD u skladu sa važećim IEC standardom.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-360/2026

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
IB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
UniCredit Bank a.d. B.Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Sberbank a.d. 5672411000000702
Nova Banka a.d. 5550070151342858
NLB Banka 1320102011989379