ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-360-17/2026. god.
Datum: 12.11.2026. godine

PREDMET: Odgovor na pitanje za postupak javne nabavke JN-OP-360/2026 Izolatori za dalekovodne stubove

U daljem tekstu su pitanja ponuđača, zaprimljena pod brojem: JN-OP-360-9/2026 dana 28.10.2026., te odgovor:

Pitanje 1.:

Da li je za stavku 3 iz obrasca zacijenu ponude Stakleni kapasti izolatori tip U160Bl(prema BAS EN IEC 60305, u skladu sa tehničkim specifikacijama iz Priloga 8, prema crtežu br.3 (OP Mostar) prihvatljiva i jedna od sljedećih opcija, imajući u vidu da se radi o standardnim tipovima izolatora iz serijske proizvodnje proizvođača. S pripadajućim tehničkim karakteristikama:
a) Stakleni kapasti izolatori tipa U160BL sa sljedećim karakteristikama:

- Nazivna strujna staza:385mm,
- Izmjenični podnosivi napon:72kV
- 50%negativni-preskočni podnosivi udarni napon 1.2/50μs: 110kV(kao i pozitivni preskočni) uz uslov da su zadovoljene sve ostale tehničke karakteristike zahtjevane tenderskom dokumentacijom i/ili

b) Stakleni kapasti izolatori tip U160BLP sa sljedećim karakteristikama:

- Nazivni promjer izolacijskog dijela(D):320mm,
- Nazivna strujna staza:545mm,
- Izmjenični podnosivi napon na suhom:90kV,
- Izmjenični podnosivi napon na kiši:55kV
- 50%pozitivni preskočni podnosivi udarni napon 1,2/50μs: 140kV;
- 50%negativni preskočni podnosivi udarni napon 1,2/50μs: 140kV uz uslov da su zadovoljene sve ostale tehničke karakteristike zahtjevane tenderskom dokumentacijom.

Pitanje 2.:

Da li je prihvatljivo da i 50% pozitivni i 50% negativni preskočni podnosivi udarni napon 1,2/50 μs za staklene kapaste izolatore iznosi po 110 kV?

Odgovor 1.:
a) Nije prihvatljivo, u TD u partikularu tehničkih karakteristika tražen je Izmjenični podnosivi napon u suhom 75 kV.
b) Nije prihvatljivo, nije tražen tip izolatora za zagađena područja U160BLP nego je tražen tip izolatora za manje zagađenja područja U160BL.

Odgovor 2.:
Izmjenom TD objavljenom na protokolu JN-OP-360-14/2026 nisu striktno definisane vrijednosti za 50% pozitivni i 50% negativni preskočni podnosivi udarni napon 1,2/50 μs.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-360/2026

Maja Antić, dipl.inž.el.