ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-360-18/2026. god.
Datum: 12.11.2026. godine

PREDMET: Odgovor na pitanje za postupak javne nabavke JN-OP-360/2026 Izolatori za dalekovodne stubove

U daljem tekstu je pitanje ponuđača, zaprimljeno pod brojem: JN-OP-360-7/2026 dana 23.10.2026., te odgovor:

Pitanje 1.:

Za poziciju 3 u tehničkoj tabeli su navedeni zahtevi za stepen zagađenja II (što znači 20mm/kV) i za minimalnu specifičnu dužinu strujne staze 25 mm/kV. Molimo definišite koji zahtev je važeći: 20 mm/kV ili 25 mm/kV?

Odgovor 1.:

Važeći je zahtjev da minimalna specifična dužina strujne staze bude 25 mm/kV.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-360/2026

Maja Antić, dipl.inž.el.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
IB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
UniCredit Bank a.d. B.Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Sberbank a.d. 5672411000000702
Nova Banka a.d. 5550070151342858
NLB Banka 1320102011989379