ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-419-15/2026
Datum: 17-11-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 13.11.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-419-14/2026 zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-419-6/2026 u postupku javne nabavke (Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Vrnograč), dostavljen od strane privrednog subjekta Deling d.o.o., u kojem se traže sljedeća pojašnjenja:

Pitanje:

Vezano za predmetnu tendersku dokumentaciju imamo slijedeće pitanje:
Za opremu D.1.5. POTPORNI IZOLATORI 36 kV, je u tabeli tehničke specifikacije navedeno na poziciji 6. za materijal izolatora porcelan C 120, prema BAS EN 60672-3 ili ekvivalent. Molimo da potvrdite da se radi o štamparskoj grešci te da umjesto C 120 treba navesti C 130.

Odgovor:

Potvrđujemo da se radi o štamparskoj grešci. Umjesto C120 treba navesti C130. U skladu s tim biće izmjenjena tenderska dokumentacija.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-419/2026

Amra Karabegović