



# ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-457-10/2021

Datum: 02.06.2021.g.

PREDMET: Tenderska dokumentacija za JN-OP-457/2021

- Nabava i ugradnja dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS Široki Brijeg  
**Pojašnjenje 2**

U daljem tekstu je odgovor na pitanje ponuđača, zaprimljeno pod brojem: JN-OP-457-11/2021 dana 28.05.2021.g.:

## Pitanje:

1. Tenderskom dokumentacijom na strani 14/108 u okviru dijela "17. Sadržaj ponuda, stavka 4.5", kao i na stranama 91/108 u okviru dijela "5.1. Tehnička dokumentacija obavezna za dostavu u sastavu ponude, stavka Izvješća o tipskim ispitivanjima" zahtijevano je da se dostave odgovarajući izvještaji o sprovedenim tipskim ispitivanjima uključujući izvještaj o sprovedenom tipskom ispitivanju transformatora na kratak spoj. Dalje je Konkursnom dokumentacijom na strani 91/108 u okviru dijela "5.2. Tehnička dokumentacija obavezna za dostavu po potpisu Ugovora" zahtijevano da se između ostalog dostavi i (a) Proračun o izdržljivosti transformatora na kratak spoj i projektne zabilješke. Kako Naručilac već zahtjeva da se dostavi „(a) Proračun o izdržljivosti transformatora na kratak spoj i projektne zabilješke“ nakon potpisivanja ugovora baš za transformator koji će biti isporučen, molimo Naručioca da razmotri mogućnost da se zahtjev za dostavljanjem tipskog ispitivanja na kratak spoj izbací.

## Odgovor:

1. U Tenderskoj dokumentaciji br. JN-OP-457-6/2021, u točki 17.1 Sadržaj ponude pod točkom 7) stavka 4.5 zahtijevano je dostavljanje izvješća o provedenom tipskom ispitivanju transformatora na kratki spoj. U Prilogu 17 – Tehnička specifikacija i zahtjevi, A. Energetski transformatori točka 5.1 Tehnička dokumentacija obavezna za dostavu u sastavu ponude, stavka Izvješća o tipskim ispitivanjima zahtijevano je pored ostalog i dostavljanje izvješća o provedenom tipskom ispitivanju transformatora na kratki spoj. Također u U Prilogu 17 – Tehnička specifikacija i zahtjevi, A. Energetski transformatori točka 5.2 Tehnička dokumentacija obavezna za dostavu po potpisu Ugovora, pod (a) traženo je da se dostavi „Proračun o izdržljivosti transformatora na kratak spoj i projektne zabilješke“. Potrebno je u sastavu ponude dostaviti predmetne dokumente sukladno Tenderskoj dokumentaciji.

Predsjednik Povjerenstva za  
nabavu JN-OP-457/2021

Vitomir Dodig, dipl.ing.el.