



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-457-8/2026

Datum: 09 -10- 2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 08.10.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-457-7/2026, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-457-6/2026 u postupku javne nabavke robe, Nabavka izgradnje DV polja 110 kV u TS 220/x kV Gradačac, dostavljen od strane privrednog subjekta SIEMENS ENERGY D.O.O. BEOGRAD, u kojim se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Na strani 118 tenderske dokumentacije – Proizvodnja ormana zaštite i upravljanja je navedeno sljedeće:

Svi ormari moraju zadovoljiti sljedeće zahtjeve:

- moraju biti prizidnog tipa, predviđeni za montažu na pod, konstrukcije montažne ploče debljine minimalno 3 mm i okvira kućišta min 1,5 mm, dimenzija (VxŠxD) 2200x800x600 mm., s uračunatim podnožjem od 100 – 150 mm.

Pitanje:

Da li je dozvoljeno rešenje sa ormarom visine 2200x800x600 mm plus postolje od 100 mm (ormar za zakretnim ramom 44U)?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Potvrđujemo da će biti prihvaćen ormar predloženih dimenzija.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-457/2026