



Broj: JN-OP-457-~~41~~/2026

Datum: 13-10-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 13.10.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-457-10/2026, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-457-6/2026 u postupku javne nabavke robe, Nabavka izgradnje DV polja 110 kV u TS 220/x kV Gradačac, dostavljen od strane privrednog subjekta ELCOM d.o.o. Tuzla, u kojim se traži sljedeće pojašnjenje:

1. U prilogu 3 – obrazac za cijenu ponude, u Tabeli 4., za stavku 4.1. navedeno je: „Trofazni jednopolni prekidač SF6 sa motor-opružnim mehanizmom za vanjsku montažu sa jednopolnim mehanizmom za pokretanje“.

Međutim, za istu stavku, u dijelu D. ELEKTRO DIO – OPREMA I RADOVI, na stranici 71. tenderske dokumentacije, naveden je zahtjev: „Trofazni trolni prekidač SF6 sa motor-opružnim mehanizmom za vanjsku montažu sa jednopolnim mehanizmom za pokretanje.“

S obzirom na navedeno neslaganje, molimo vas da uskladite zahtjeve tenderske dokumentacije i pojasnite da li se za predmetnu stavku zahtijeva trofazni jednopolni ili trofazni trolni prekidač.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Potrebno je isporučiti prekidač sa jednopolnim pogonskim mehanizmom (tzv. jednopolni prekidač). Za jednopolni prekidač potrebno je isporučiti tri pogonska mehanizma, za svaku fazu po jedan.

U skladu sa tabelom tehničkih detalja, prekidač treba da zadovoljava sljedeće:
c/Karakteristike prekidača:

1. broj polova: 3

d/Karakteristike pogonskog mehanizma prekidača:

1. broj pogonskih mehanizama: 3

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-457/2026