ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-457-20/2026
Datum: 29 -10- 2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 28.10.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-457-15/2026, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-457-6/2026 u postupku javne nabavke robe, Nabavka izgradnje DV polja 110 kV u TS 220/x kV Gradačac, dostavljen od strane privrednog subjekta ELCOM d.o.o. Tuzla, u kojim se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Na stranici 118 tenderske dokumentacije, za ormar zaštite i upravljanja zahtijeva se sljedeće:
„Moraju biti prizidnog tipa, predviđeni za montažu na pod, konstrukcije montažne ploče debljine minimalno 3 mm i okvira kućišta min. 1,5 mm, dimenzija (V × Š × D) 2200 × 800 × 600 mm, sa uračunatim podnožjem od 100–150 mm.“
S druge strane, na stranici 140 tenderske dokumentacije, za isti tip ormara zahtijeva se:
„Ormar prizidnog tipa, predviđen za montažu na pod, konstrukcije debljine minimalno 2 mm, dimenzija (V × Š × D) 2200 × 800 × 600 mm, s uračunatim podnožjem od 100–150 mm.“
S obzirom na navedenu razliku u zahtjevima, molimo vas da usaglasite tehničke zahtjeve u pogledu debljine konstrukcije ormara, odnosno da pojasnite da li je za ormare zaštite i upravljanja prihvatljiva sljedeća izvedba:

- Okvir kućišta: čelični lim 1,5 mm
- Krov: čelični lim 1,5 mm
- Vrata: staklena vrata debljina stakla 3mm, sa aluminijskim okvirom
- Zadnja ploča: čelični lim 1,5 mm
- Podna ploča (za uvodnice): čelični lim 1,5 mm
- Montažna ploča: čelični lim 3 mm

Navedena izvedba omogućava ispunjenje funkcionalnih i mehaničkih zahtjeva za ormare ove namjene, uz odgovarajuću čvrstoću konstrukcije i pouzdanu montažu ugrađene opreme.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Potvrđujemo da će biti prihvaćen ormar predloženih karakteristika. Uzimajući u obzir debljinu montažne ploče (eng. mounting plate) od 3 mm i ukupnu izvedbu ormara, zadovoljen je zahtjev tenderske dokumentacije koji se odnosi na konstrukciju ormara minimalne debljine 2 mm.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-457/2026

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

JIB: 4402369530009
ID broj PDV: 402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221