



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP -468-~~45~~/2025

Datum: 15 -09- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 11.09.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-468-9/2025, zaprimljen je Upit vezan za tendersku dokumentaciju, broj: JN-OP-468-6/2025 u postupku javne nabavke Rezervni dijelovi i oprema za energetske transformatore dostavljen od strane privrednog subjekta ELNOS TRADE D.O.O u kome stoji:

1. Poštovani, da li možete za stavke 3.9, 3.10 3.11. i 3.12.za kompletne brtvi za provodni izolator da postavite crteže ili da napišete koje Vam dimenzije odgovaraju?


Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Za stavke 3.9.-3.12-LOT 3, traži se komplet brtvi (zaptivača), te dostavljamo skice provodnih izolatora tipa 20F/2000 , 30F/2000 i 30F/1000, 20F/1000 за који нам је исто потребно.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379

3.4




TIPO	●●	a	c1	b1	b2	L1	h	E2	d4	Z	▲	■	+
10F/2000	12	530	158	212	291	688	417	86	190	2	290	25	70
20F/2000	24	605	168	222	301	773	492	96	210	3	440	29	80
30F/2000	36	710	198	247	331	908	597	121	230	4	680	35	90

ISOLATORI PASSANTI PER TRASFORMATORI DIN 42533 e UNEL 38174-74
 Corrente nominale 2000A
 OUTDOOR TRANSFORMER BUSHINGS DIN 42533 and UNEL 38174-74
 Rated current 2000A
 dim in mm.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
 78000 Banja Luka, Marije Bursac 7a,
 Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
 Operativna područja:
 Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416
 BR: 08-50.3-01-4/06
 Ministarstvo pravde BiH
 Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
 Nova Banka a.d. 5550070151342858
 UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
 Raiffeisen Bank 1610450028020039
 Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
 NLB Banka 1320102011989379



TIPD	00	a	c1	b1	b2	L1	h	E2	d4	Z	▲	■	+
10F/1000	12	455	158	181	226	613	387	86	170	2	290	15	55
20F/1000	24	530	168	191	236	698	462	96	185	3	440	18	60
30F/1000	36	635	198	216	266	833	567	121	200	4	640	22	80

ISOLATORI PASSANTI PER TRASFORMATORI DIN 42533 e UNEL 38174-74
Corrente nominale 1000A
OUTDOOR TRANSFORMER BUSHINGS DIN 42533 and UNEL 38174-74
Rated current 1000A
dim in mm

dim in turn.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-468/2025

Dragana Delić, dipl.inž.el.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Ba
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax. +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

a IB: 4402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa	
Nova Banka a.d.	5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka	5510010003400849
Raiffeisen Bank	1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka	5672411000000702
NLB Banka	1320102011989379