



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-530-24/2025
Datum: 11-11-2025

Na osnovu člana 70. st. (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 39/14, 59/22 i 50/24), člana 48. Pravilnika o javnim nabavkama „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, člana 67. Statuta „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda-LOT 1 broj: JN-OP-530-21/2025, od 21.10.2025. godine i preporuke Povjerenstva za okončanje postupka javne nabave dane u istom, u postupku javne nabavke broj: JN-OP-530/2025 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu; LOT 1 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu - OP Mostar, Generalni direktor „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Za najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke JN-OP-530/2025 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu; LOT 1 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu - OP Mostar, izabran je ponuđač **DELING d.o.o. Tuzla** sa ponudom broj 491-AC/25-Knjiga 1/3 (koja je kod Ugovornog organa zaprimljena pod brojem: JN-OP-530-18/2025, dana 30.09.2025. godine), sa ukupno ponuđenom cijenom od **35.000,00 KM bez PDV-a** (40.950,00 KM sa PDV- om).

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

„Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, kao Ugovorni organ (u daljem tekstu: Ugovorni organ) na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: JN-OP-530-2/2025 od 10.7.2025. godine, proveo je otvoreni postupak javne nabavke JN-OP-530/2025 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu; LOT 1 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu - OP Mostar.

Za predmetni postupak javne nabavke objavljeno je obavještenje o nabavci broj: 1280-1-1-135-3-302/25, od 4.9.2025. godine na Portalu javnih nabavki BiH.

Procijenjena vrijednost nabavke za LOT 1 - OP MOSTAR bez PDV-a iznosi 35.000,00 KM.

Za provođenje predmetnog postupka nabavke, Ugovorni organ je Rješenjem broj: JN-OP-530-3/2025, od 10.7.2025. godine, imenovao Komisiju od 5 (pet) članova.

„Elektroprenos Bosne i Hercegovine“ a.d. Banja Luka IB: 402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka

5510010003400849

Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo

1413065320340257

Atos Bank a.d. Banja Luka

5672411000000702

ASA Banka d.d. Sarajevo

1341051110000221

Povjerenstvo za predmetnu javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda dana 30.9.2025. godine, o čemu je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda broj: JN-OP-530-20/2025, u kojem je utvrđeno da su ukupno pristigle 2 (dvije) ponude i to:

1. NEXEN d.o.o Banja Luka
2. DELING d.o.o. Tuzla

Povjerenstvo za javnu nabavku je izvršilo pregled i ocjenu ponuda, o čemu je sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-LOT 1, broj: JN-OP-530-21/2025, od 21.10.2025. godine, u kojem je utvrđeno, da u postupku javne nabavke JN-OP-530/2025 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu; LOT 1 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu - OP Mostar:

- Obje pristigle ponude su blagovremene
- Ponuda ponuđača: DELING d.o.o Tuzla je prihvatljiva, jer je u svemu ispunila zahtjeve tražene tenderskom dokumentacijom,
- Ponuda ponuđača NEXEN d.o.o Banja Luka odbacuje se kao nepravilna jer nije ispunila zahtjeve tražene tenderskom dokumentacijom, zbog čega je odbačena u skladu sa članom 68. stav (4) točka i) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22 i 50/24) iz razloga detaljnije opisanih u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda-LOT 1, broj: JN-OP-530-21/2025, od 21.10.2025. godine.

Naime, članom 9.2 TD jasno se navodi da „Sve ponuđene stavke moraju zadovoljiti zahtjeve iz tehničkih specifikacija, u suprotnom ponuda se odbacuje kao nepravilna“. U Stavkama 1.2., 1.3.,1.4.,1.5.,1.6.,1.7. u ponudi NEXEN d.o.o Banja Luka, ponuđene su stavke s različitim mjestom i načinom ugradnje od zahtijevanog.

Stavka	Zahtijevane karakteristike (točka 5.:mjesto ugradnje)	Ponuđene karakteristike:
1.2.-Odvodnik prenapona 110 kV	zvjezdište-zemlja	Portal dalekovoda, faza-zemlja
1.3.-Odvodnik prenapona 35 kV	faza-zemlja	Portal dalekovoda , faza- uzemljenje
1.4.-Odvodnik prenapona 35 kV*	zvjezdište-zemlja	Portal dalekovoda , faza-zemlja, okomito invertirano
1.5.-Odvodnik prenapona 20 kV	faza-zemlja	Portal dalekovoda , faza-zemlja, okomito invertirano
1.6.-Odvodnik prenapona 35 kV	zvjezdište-zemlja	Portal dalekovoda, faza-zemlja, okomito invertirano
1.7.-Odvodnik prenapona 10 kV	faza-zemlja	Portal dalekovoda , faza-zemlja, okomito invertirano

Za sve navedene stavke tablice, ponuda firme Nexen ne ispunjava obavezne tehničke zahtjeve iz Priloga 7 TD, jer ponuđeni odvodnici imaju drugo mjesto ugradnje ili neprihvatljivu varijantu montaže (okomito invertirano). Tenderskom dokumentacijom je propisano da izvedba odvodnika prenapona mora omogućiti jednostavnu montažu, vizualni pregled, čišćenje, održavanje i mogućnost ispitivanja na licu mjesta. Okomito invertirani način ugradnje ne ispunjava navedene funkcionalne zahtjeve, budući da onemogućava pristup za vizualni pregled, čišćenje i održavanje te nije u skladu s predviđenim konceptom montaže i eksploatacije

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

odvodnika definiranim u Prilogu 7 TD. Shodno tome, ponuđeni tip odvodnika ne ispunjava tehničke zahtjeve u pogledu načina montaže i održavanja iz Tenderske dokumentacije i smatra se tehnički neprihvatljivim u smislu člana 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Za stavku 1.4. Odvodnik prenapona 35 kV-zvjezdšte zemlja ponuđen je tip YH10W-110. Ponuđač je, za stavku koja zahtijeva odvodnik prenapona 35 kV (zvjezdšte-zemlja, $U_c = 38$ kV), ponudio odvodnik tipa YH10W-110, koji se odnosi na 110 kV mrežu i nije u skladu s tehničkim zahtjevima iz Priloga 7 TD.

Prema točki 7. TD, ponuđač je bio obavezan dostaviti sažetke tipskih ispitivanja za odvodnike istog tipa i identičnih karakteristika kao ponuđeni proizvodi. Pregledom ponude utvrđeno je da nisu priloženi tipski atesti (test reports) za tip YH10W-110 koji je naveden u Prilogu 7.

Pregledom tehničke dokumentacije utvrđeno je sljedeće:

- Dostavljeni izvještaj CEPRI-EETC02-2018-0066 proveden je po standardu IEC 60099-4 Edition 3.0 (2014-06), što je ekvivalent važećem standardu BAS EN 60099-4:2016, ali obuhvaća samo tipove YH10W-3 do YH10W-36, tj. odvodnike nižih naponskih razina. Nije dostavljen nijedan dokaz o tipskim ispitivanjima za tip YH10W-110 koji je predmet ponude.
- Dostavljeni izvještaj XIHARI br. 190007B obuhvaća ispitivanja tipa YH10WZ-108/281 (110 kV), koji nije identičan ponuđenom tipu YH10W-110, te nije dostavljena izjava proizvođača kojom bi se potvrdila konstrukcijska jednakost između ispitivanog i ponuđenog tipa.
- Dostavljeni CESI STL Type Test Certificate br. C3009711 odnosi se na odvodnike naponskih razina 3–51 kV i ima status "Copy No. 1 (Draft)", čime ne može dokazati završno i odobreno tipsko ispitivanje traženih tipova.

Ponuda stoga ne ispunjava tehničke zahtjeve Tenderske dokumentacije.

U ponudi firme NEXEN d.o.o. Banja Luka utvrđeno je da dostavljena skica brojača prorade ne omogućava jednoznačnu identifikaciju tipa, modela ni proizvođača brojača koji je ponuđen. U dokumentaciji nedostaju referentna oznaka tipa, serijski broj, podatak o proizvođaču i dokaz o sukladnosti sa relevantnim standardom, čime nije moguće potvrditi da se ponuđeni brojač odnosi na tip predviđen za predmetne odvodnike prenapona.

Sve navedeno ukazuje da ponuđač nije dostavio cjelovitu i potvrđenu tehničku dokumentaciju kojom bi se mogla potvrditi sukladnost ponuđenih proizvoda sa zahtjevima Priloga 7 Tenderske dokumentacije te se ista se u smislu člana 2. stavka (1) točke 1) alineja 3.) Zakona o javnim nabavkama BiH smatra nepravilnom jer nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te se u skladu s članom 68. stavak (4.) točka i) istog Zakona odbacuje.

S obzirom da je u predmetnom postupku javne nabavke zaprimljena jedna prihvatljiva ponuda, Ugovorni organ nije proveo E-aukciju.

Povjerenstvo za javnu nabavku dostavilo je Generalnom direktoru Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-LOT 1, broj: JN-OP-530-21/2025 od 21.10.2025. godine s preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke JN-OP-530/2025 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu; LOT 1 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu - OP Mostar.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, a sve u skladu s kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, uzimajući u obzir kriterij najniža cijena, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

Sumarna tabela sa rangiranjem ponuđača za predmetnu nabavku:

Rang	Naziv ponuđača	Cijena ponude u KM bez PDV-a
I	1. DELING d.o.o. Tuzla	35.000,00

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. točka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka najkasnije u roku od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Ova Odluka će se dostaviti svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke i objavit će se na web stranici www.elprenos.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su sudjelovali u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke, na adresu:

"Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać 7a, 78 000 Banja Luka.

Dostaviti:

- Ponuđačima,
- Direkciji 02
- Evidenciji.


Izradio:

Predsjednik povjerenstva za JN-OP-530/2025



Josipa Čuljak-Ševo, mag. ing.el.

Izvršni direktor za rad i održavanje sistema:



Cvjetko Žepinić, dipl.inž.el.



Generalni direktor:

Dr Miro Đakula

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3 -01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221