



ELEKTROPRIJENOS BiH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-530-26 /2025

Datum: **11-11-2025**

Na osnovu člana 70. st. (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 39/14, 59/22 i 50/24), člana 48. Pravilnika o javnim nabavkama „Elektroprenos – Elektroprivreda BiH“ a.d. Banja Luka, člana 67. Statuta „Elektroprenos – Elektroprivreda BiH“ a.d. Banja Luka, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda-LOT 2 broj: JN-OP-530-22/2025, od 21.10.2025. godine i preporuke Povjerenstva za okončanje postupka javne nabave dane u istom, u postupku javne nabavke broj: JN-OP-530/2025 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu; LOT 2 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu - OP Sarajevo, Generalni direktor „Elektroprenos – Elektroprivreda BiH“ a.d. Banja Luka, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Za najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke JN-OP-530/2025 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu; LOT 2 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu – OP Sarajevo, izabran je ponuđač **DELING d.o.o. Tuzla** sa ponudom broj 491-AC/25-Knjiga 2/3 (koja je kod Ugovornog organa zaprimljena pod brojem: JN-OP-530-18/2025, dana 30.09.2025. godine), sa ukupno ponuđenom cijenom od **49.500,00 KM bez PDV-a** (57.915,00 KM sa PDV-om).

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

„Elektroprenos – Elektroprivreda BiH“ a.d. Banja Luka, kao Ugovorni organ (u daljem tekstu: Ugovorni organ) na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: JN-OP-530-2/2025 od 10.7.2025. godine, proveo je otvoreni postupak javne nabavke JN-OP-530/2025 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu; LOT 2 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu - OP Sarajevo.

Za predmetni postupak javne nabavke objavljeno je obavještenje o nabavci broj: 1280-1-1-135-3-302/25, od 4.9.2025. godine na Portalu javnih nabavki BiH.

Procijenjena vrijednost nabavke za LOT 2 - OP SARAJEVO bez PDV-a iznosi 49.500,00 KM.

Za provođenje predmetnog postupka nabavke, Ugovorni organ je Rješenjem broj: JN-OP-530-3/2025, od 10.7.2025. godine, imenovao Povjerenstvo od 5 (pet) članova.

Povjerenstvo za predmetnu javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda dana 30.9.2025. godine, o čemu je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda broj: JN-OP-530-20/2025, u kojem je utvrđeno da su ukupno pristigle 2 (dvije) ponude i to:

„Elektroprenos Bosne i Hercegovine“ a.d. Banja Luka IB: 402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka

5510010003400849

Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo

1413065320340257

Atos Bank a.d. Banja Luka

5672411000000702

ASA Banka d.d. Sarajevo

1341051110000221

NEXEN d.o.o Banja Luka
DELING d.o.o. Tuzla

Povjerenstvo za javnu nabavku je izvršilo pregled i ocjenu ponuda, o čemu je sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-LOT 2, broj: JN-OP-530-22/2025, od 21.10.2025. godine, u kojem je utvrđeno da u postupku javne nabavke JN-OP-530/2025 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu; LOT 2 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu - OP Sarajevo:

- Obje pristigle ponude su blagovremene.
- Ponuda ponuđača: DELING d.o.o Tuzla je prihvatljiva, jer je u svemu ispunila zahtjeve tražene tenderskom dokumentacijom.
- Ponuda ponuđača NEXEN d.o.o Banja Luka odbacuje se kao nepravilna, jer nije ispunila zahtjeve tražene tenderskom dokumentacijom u Prilogu 7 - Tehnički zahtjevi i specifikacije, zbog čega je odbačena u skladu sa članom 68. stav (4) točka i) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22 i 50/24) iz razloga detaljnije opisanih u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda-LOT 2, broj: JN-OP-530-22/2025, od 21.10.2025. godine.

Članom 9.2 TD jasno se navodi da „Sve ponuđene stavke moraju zadovoljiti zahtjeve iz tehničkih specifikacija, u suprotnom ponuda se odbacuje kao nepravilna“. U Stavkama 2.1 i 2.2. u ponudi NEXEN d.o.o Banja Luka, ponuđene su stavke s različitim mjestom i načinom ugradnje od zahtijevanog. S obzirom da se radi o odstupanju od ključnih tehničkih zahtjeva, a u skladu s članom 9.2. TD i članom 54. stav (1) ZJN BiH, ponuda se smatra tehnički nepravilnom.

Stavka	Zahtijevane karakteristike (točka 5.:mjesto ugradnje)	Ponuđene karakteristike:
2.1.-Odvodnik prenapona 220 kV	faza-zemlja	Portal dalekovoda, faza-zemlja, <u>okomito invertirano</u>
2.2.-Odvodnik prenapona 110 kV	faza-zemlja	Portal dalekovoda, faza-zemlja, <u>okomito invertirano</u>

Za obje navedene stavke tablice, ponuda firme Nexen ne ispunjava obavezne tehničke zahtjeve iz Priloga 7 TD, jer ponuđeni odvodnici imaju drugo mjesto ugradnje ili neprihvatljivu varijantu montaže (okomito invertirano). Tenderskom dokumentacijom je propisano da izvedba odvodnika prenapona mora omogućiti jednostavnu montažu, vizualni pregled, čišćenje, održavanje i mogućnost ispitivanja na licu mjesta. Okomito invertirani način ugradnje ne ispunjava navedene funkcionalne zahtjeve, budući da onemogućava pristup za vizualni pregled, čišćenje i održavanje te nije u skladu s predviđenim konceptom montaže i eksploatacije odvodnika definiranim u Prilogu 7 TD. Shodno tome, ponuđeni tip odvodnika ne ispunjava tehničke zahtjeve u pogledu načina montaže i održavanja iz Tenderske dokumentacije i smatra se tehnički neprihvatljivim u smislu člana 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Prema točki 7. TD, ponuđač je bio obavezan dostaviti katalošku dokumentaciju i sažetke tipskih ispitivanja za odvodnike istog tipa i identičnih karakteristika kao ponuđeni proizvodi. Pregledom ponude utvrđeno je da

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

nije priložena niti katalogska dokumentacija niti tipski atesti (test reports) za tip YH10W-220 i YH10W-110 koji su navedeni u Prilogu 7.

Pregledom tehničke dokumentacije utvrđeno je sljedeće:

- Dostavljeni izvještaj XIHARI br. 190007B obuhvaća ispitivanja tipa YH10WZ-108/281 (110 kV), koji nije identičan ponuđenom tipu YH10W-110, te nije dostavljena izjava proizvođača kojom bi se potvrdila konstrukcijska jednakost između ispitivanog i ponuđenog tipa.
- Dostavljeni izvještaj XIHARI br. 190038B obuhvaća ispitivanja tipa YH10W-216/562W (220 kV), koji nije identičan ponuđenom tipu YH10W-220, te nije dostavljena izjava proizvođača kojom bi se potvrdila konstrukcijska jednakost između ispitivanog i ponuđenog tipa.
- Dostavljeni CESI STL Type Test Certificate br. C3009711 odnosi se na odvodnike naponskih razina 3–51 kV, a ne za ponuđene odvodnike i ima status "Copy No. 1 (Draft)", čime ne može dokazati završno i odobreno tipsko ispitivanje odvodnika.

Ponuda stoga ne ispunjava tehničke zahtjeve Priloga 7 Tenderske dokumentacije.

U ponudi firme NEXEN d.o.o. Banja Luka utvrđeno je da dostavljena skica brojača prorade ne omogućava jednoznačnu identifikaciju tipa, modela ni proizvođača brojača koji je ponuđen. U dokumentaciji nedostaju referentna oznaka tipa, serijski broj, podatak o proizvođaču i dokaz o sukladnosti sa relevantnim standardom, čime nije moguće potvrditi da se ponuđeni brojač odnosi na tip predviđen za predmetne odvodnike prenapona.

Sve navedeno ukazuje da ponuđač nije dostavio cjelovitu i potvrđenu tehničku dokumentaciju kojom bi se mogla potvrditi sukladnost ponuđenih proizvoda sa zahtjevima Priloga 7 Tenderske dokumentacije, ista se u smislu člana 2. stavka (1) točke 1) alineja 3.) Zakona o javnim nabavkama BiH smatra nepravilnom jer nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te se u skladu s članom 68. stavak (4.) točka i) istog Zakona odbacuje. S obzirom da je u predmetnom postupku javne nabavke zaprimljena jedna prihvatljiva ponuda, Ugovorni organ nije proveo E-aukciju.

Povjerenstvo za javnu nabavku dostavilo je Generalnom direktoru Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-LOT 2, broj: JN-OP-530-22/2025 od 21.10.2025. godine s preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke JN-OP-530/2025 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu; LOT 2 – Odvodnici prenapona za VN i SN opremu - OP Sarajevo.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, a sve u skladu s kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, uzimajući u obzir kriterij najniža cijena, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen.

Sumarna tabela sa rangiranjem ponuđača za predmetnu nabavku:

Rang	Naziv ponuđača	Cijena ponude u KM bez PDV-a
I	1. DELING d.o.o. Tuzla	49.500,00

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. točka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka najkasnije u roku od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Ova Odluka će se dostaviti svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke i objavit će se na web stranici www.elprenos.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su sudjelovali u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke, na adresu:

"Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać 7a, 78 000 Banja Luka.

Dostaviti:

- Ponuđačima,
- Direkciji 02
- Evidenciji.

Predsjednik komisije za JN-OP-530/2025



Josipa Čuljak-Ševo, mag. ing.el.

Izvršni direktor za rad i održavanje sistema:



Cvjetko Žepinić, dipl.inž.el.



Generalni direktor:

Dr. Miro Đurakula



"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221