



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-648-14/2025

Datum: 13.02.2026. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 11.02.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-648-14/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-648-7/2025 u postupku javne nabavke Naponski mjerni transformatori, dostavljen od strane privrednog subjekta NEXIS D.O.O, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje:

Poštovani,

Za stavku 1. tačka 20. da li je prihvatljiva temperatura ambijenta -5C do +40 C?

Za stavku 2. tačka 20. da li je prihvatljiva temperatura ambijenta -5C do +40 C

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Odgovor na pitanje:

Za stavku 1. tačka 20. prihvatljiva je temperatura ambijenta od - 5°C do +40°C.

Za stavku 2. tačka 20. prihvatljiva je temperatura ambijenta od - 5°C do +40°C.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-648/2025

Šehović Adnan

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka

5510010003400849

Raiffeisen Bank

1610450028020039

Atos Bank a.d. Banja Luka

5672411000000702

NLB Banka

1320102011989379

strana 1 od 1