



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-659-~~14~~¹⁹/2025.

Datum: 22.04.2026. god.

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 21.06.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-659-11/2025, JN-OP-659-12/2025 i JN-OP-659-15/2025 zaprimljeni su Zahtjevi za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-659-6/2025 u postupku javne nabavke (Zaštitni i upravljački uređaji), dostavljeni od strane privrednog subjekta (DELING D.O.O. i NEXIS D.O.O. SARAJEVO), u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

- 1. Objavljena tenderska dokumentacija je sa tekstom da je za internu upotrebu. Molimo da potvrdite da se mogu izjave koristiti sa ovom napomenom na TD na kojoj je naglašeno samo na UVID. Ili postavite TD bez ove napomene.*
- 2. Objavljena tenderska dokumentacija je sa tekstom da je za internu upotrebu. Molimo da potvrdite da se mogu izjave koristiti sa ovom napomenom na TD na kojoj je naglašeno samo na UVID. Molimo postavite TD bez ove napomene.*
- 3. Ali ako se ponudit tačan tip koji je tražen zašto su onda potrebni izvještaji i tabelarni pregled, jer zapravo te tipove i tražite i upoznati ste sa istima? Problem je što proizvođač iste izdaje tek kada se proizvedu.*

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Odgovor na pitanje br. 1 i 2

Ugovorni organ će izvršiti izmjenju tenderske dokumentacije na način da će objaviti TD bez napomene na kojoj piše Vlasništvo „ELEKTROPRENOS–ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. BANJA LUKA - samo na uvid.

Kako bi se izbjegli i kasniji eventualni nesporazumi prihvatljive će biti i izjave na kojima u pozadini (vodeni žig) piše spomenuta napomena.

Odgovor na pitanje br. 3

Predmetno pitanje je nadopuna pitanja i odgovora koji je protokoliran pod brojem protokola: JN-OP-659-13/2025.

Pod tačkom 17. **Sadržaj ponude** pod stavkom 7 -3 je definirano da se traže Izvještaji o tipskim ispitivanjima.

Za sve ponuđene zaštitne i ponuđene zaštitne i upravljačke uređaje u ponudi potrebno dostaviti tabelarne preglede obavljenih tipskih ispitivanja koji potvrđuju uspješnost testiranja, odnosno usklađenost sa primijenjenim standardima. Svi renomirani proizvođači zaštitnih i upravljačkih uređaja provode tipska ispitivanja sa ponuđenu seriju uređaja općenito. Uobičajeno je da su tipska ispitivanja raspoloživa ponuđaču i kupcu u fazi nudenja.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

JIB: 4402369530009
ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

Nakon što se konkretni zaštitni i upravljački uređaji proizvede isti se podvrgava rutinskim ispitivanjima, a rezultati istih se isporučuju uz uređaje prilikom isporuke.

Predsjednik Komisije za
~~JN-OP-659/2025~~

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221