



Broj: JN-OP-662-11 /2025

Datum: 24 -03- 2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 23.03.2026. godine pod brojem protokola: JN-OP-662-10/2025 zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-662-6/2025 u postupku javne nabavke (Rezervni dijelovi za SCADA sisteme), dostavljen od strane privrednog subjekata (INGES CONSULTING) u kojem se traže sljedeća pojašnjenja:

Pitanje 1: (INGES CONSULTING – Pitanja rezervni dijelovi SCADA)

U tenderskoj dokumentaciji LOT 3, je navedeno u stavci 5 „Ventilator procesora za SUN Fire V240, u skladu sa narudžbenim brojem AFB02512HHA-F00“

S obzirom da ovaj model više nije u aktivnoj proizvodnji, molimo za potvrdu da li je prihvatljiva varijanta AFB02512HHA-AF00, koja je tehnički identična (25x25x10mm, 12V, 3-wire, ball bearing, brzina ~13 000 RPM)?

Pitanje 2: (INGES CONSULTING – Pitanja rezervni dijelovi SCADA)

U tenderskoj dokumentaciji LOT 3, je navedeno u stavci 7 „Napojne jedinice za server Sun Fire V240, u skladu sa narudžbenim brojem, MODEL AA23650, 400W“

Da li je dozvoljeno ponuditi korišćen uređaj, ili servisiran (refurbished) uređaj, ili nov uređaj drugačije oznake za naručivanje, koji po karakteristikama odgovara traženom uređaju?

Pitanje 3: (INGES CONSULTING – Pitanja rezervni dijelovi SCADA)

U tenderskoj dokumentaciji LOT 3, je navedeno u stavci 7 „Napojne jedinice za server Sun Fire V240, u skladu sa narudžbenim brojem, MODEL AA22770, 400W“

Da li je dozvoljeno ponuditi korišćen uređaj, ili servisiran (refurbished) uređaj, ili nov uređaj drugačije oznake za naručivanje, koji po karakteristikama odgovara traženom uređaju?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor 1:

Da, prihvatljivo je ponuditi varijantu sa narudžbenim kodom: AFB02512HHA-AF00, ako je tehnički identična sa traženom stavkom.

Odgovor 2:

Dozvoljeno je ponuditi servisiran (refurbished) uređaj ili nov uređaj drugačije oznake za naručivanje, ako po tehničkim karakteristikama stopostotno odgovara traženom uređaju.

Odgovor 3:

Pretpostavljamo da se pitanje odnosi na LOT 3, stavka 8. („Napojne jedinice za server Sun Fire V240, u skladu sa narudžbenim brojem, MODEL AA22770, 400W“)

Dozvoljeno je ponuditi servisiran (refurbished) uređaj ili nov uređaj drugačije oznake za naručivanje, ako po tehničkim karakteristikama stopostotno odgovara traženom uređaju.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije
za JN-OP-662/2025



Senada Bukva

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d. 5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849

Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257

Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702

ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221