



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP -757-~~17~~/2024

Datum: 14 -05- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 12.05.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-757-14/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-757/2024 u postupku javne nabavke Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Jajce 1 dostavljen od strane privrednog subjekta CET ENERGY d.o.o. u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Na stranicama 229 (tačka 5.2.2.26) i 236 tenderske dokumentacije, navedeni su tehnički zahtjevi za uređaj za zaštitu i upravljanje transformatora 110/x/y kV, uključujući i zahtjeve za „Analogni ulazni modul sa najmanje 4 ulaza 4-20 mA“ te „minimalno 40 binarnih ulaza 220 V DC“ i „minimalno 24 beznaponska izlaza“, gdje se podrazumijeva da je funkcija ARN integrirana u navedeni uređaj.

Na stranici 233 (tačka 5.2.2.33. Automatski regulator napona) tenderske dokumentacije navedeno je sledeće: „Ako automatski regulator napona nije dio uređaja zaštite transformatora isporučilac mora uključiti u obim isporuke odvojeni automatski regulator napona“.

Da li je Ugovornom organu prihvatljivo ponuditi uređaj za zaštitu i upravljanje transformatora 110/x/y kV sa 40 BU i 24 BI, kako je i traženo, a mA ulaze (za signalizaciju položaja reg. sklopke i mjerenje temperature trafoa), u sklopu uređaja Automatskog regulatora napona?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Ugovornom organu je prihvatljivo da bude ponuđen uređaj za zaštitu i upravljanje transformatora 110/x/y kV sa minimalno 40 binarnih ulaza 220 V DC i sa minimalno 24 beznaponska izlaza, kako je i traženo tenderskom dokumentacijom, ali Ugovornom organu nije prihvatljivo da bude ponuđeno da mA ulazi (za signalizaciju položaja reg. sklopke i mjerenje temperature trafoa) budu u sklopu uređaja automatskog regulatora napona.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3 -01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo


Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379

Postavljeni zahtjevi u tenderskoj dokumentaciji podrazumjevaju da zaštitno-upravljački uređaj ima analogni ulazni modul sa najmanje 4 ulaza 4-20 mA. Planirano je da se spomenuti ulazi koriste osim za položaj regulacione preklopke i za mjerenja temperature namota kao i temperature ulja transformatora. Budući da se transformator za TS Jajce 1 nabavlja neovisnim tenderom postoji mogućnost da će biti potrebno u zaštitno-upravljački uređaj uvesti još neke dodatne signale odnosno mjerenja na 4-20mA ulaze što je uslovljeno samim izborom transformatora (npr. mjerenje prisustva vlage).

Zbog svega navedenog potrebno je da se ponuđač pridržava u potpunosti svih karakteristika zaštitno-upravljačkih uređaja onako kako je to zahtjevano u tenderskoj dokumentaciji. Iako je ponuđaču ostavljena mogućnost da automatski uređaj regulacije napona ne bude dio uređaja zaštite transformatora karakteristike zaštitno-upravljačkog uređaja moraju biti u potpunosti onakve kao što je to napisano u tenderskoj dokumentaciji.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-757/2024


Dr Miodrag Simović, dipl.inž.el.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3 -01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379