



PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije JN-OP-759-6/2024

U sjedištu Ugovornog organa dana 29.05.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-759-28/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-759-6/2024 u postupku javne nabavke Nabavka opreme i radova za potrebe realizacije zamjene opreme u TS OP Banja Luka (TS 220/x kV Prijedor 2, TS 110/x kV Banja Luka 1, TS 110/x kV Banja Luka 2, TS 110/x kV Banja Luka 5), dostavljen od strane privrednog subjekta ELNAR D.O.O. BANJALUKA, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje 1: (ELNAR, 28.05.2025)

U tenederskoj dokumentaciji, dio TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACUE, pod A, TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VN PREKIDAČA KOJE JE POTREBNO ZAMIJENITI U TS 220/X kV PRIJEDOR 2, TS 110/X KV BANJA LUKA 1, TS 110/X KV BANJA LUKA 2, TS 110/X KV BANJA LUKA 5 u tabelama Detaljnih tehničkih zahtjeva na stranicama 52, 54 i 56 se za VN prekidače traži da imaju dvopolne komande za uklop i dvopolne komande za isklop, dok je traženi broj kalemova 2 (dva) za isklop, odnosno 1 (jedan) za uklop.

Da li je u pitanju greška i da li se zahtijeva jednopolna komanda za isklop?

Ako nije greška u pitanju, da li je prihvatljivo rješenje da prekidači imaju jednopolne komande za isklop, s obzirom da bi to rješenje bilo pogodnije za konstrukciju s dva kalema za isklop.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor 1:

Da, u pitanju je bila štamparska greška koja je i ispravljena na osnovu zahtjeva za pojašnjenje JN-OP-759-7/2024 (Pojašnjenje 1) i izvršena je izmjena tenderske dokumentacije dana 30.04.2025. godine (Izmjena 1). Dakle prihvatljivo je da prekidači imaju jednopolnu komandu za isklop prekidača.

Predsjednik Komisije za

JN-OP-759/2024