



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-797-¹/2024

Datum: 26-06-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 23.06.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-797-7/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-797-6/2025 u postupku javne nabavke (Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Vrnograč), dostavljen od strane privrednog subjekta (Deling d.o.o.), u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Na stranici 92 tenderske dokumentacije su dati tehnički podaci za 36 kV metal oksidni odvodnik prenapona za vanjsku montažu faza-zemlja (3 kom), a u prilogu 3 na stranici 39. tačka 4.2 je također navedena količina odvodnika prenapona 3 kom. Prema jednopolnoj šemi koja je prilog tenderske dokumentacije broj potrebnih 36 kV metal oksidnih odvodnika prenapona za vanjsku montažu faza-zemlja je 6 kom, i 3 kom 36 kV metal oksidni odvodnik prenapona za unutrašnju montažu (u 36 kV ćeliji). Molimo da potvrdite tačnu količinu odvodnika prenapona 36 kV za unutrašnju i vanjsku montažu.
2. Prema jednopolnoj šemi koja je prilog tenderske dokumentacije broj potrebnih 10 kV metal oksidnih odvodnika prenapona za vanjsku montažu faza-zemlja je 3 kom. U tenderskoj dokumentaciji i obrascu za cijenu ponude nisu navedeni ovi odvodnici prenapona. Da li je potrebno uključiti u cijenu ponude predmetne odvodnike prenapona.
3. Prema jednopolnoj šemi za kabal 36 kV vezu rastavljača kod izlaznog portala-36 kV ćelije, te za vezu 36 kV ćelija-transformator T20 je naveden kabal N2XS(F)2Y 3x(1x150)mm² + R, u obrascu za cijenu ponude na stranici 39 tenderske dokumentacije je navedeno Energetski kabl 20,8/36 kV, 1x95mm², a u tehničkim detaljima za kabal na stranici 99 je navedeno N2XS(F)2Y 1x120 RM 16.

Za energetski kabal 12/20 kV za vezu 10 kV strana transformatora T20-12 kV ćelija na jednopolnoj šemi je navedeno N2XS(F)2Y 3x(2x300)mm²+R, u obrascu za cijenu ponude na stranici 39 tenderske dokumentacije je navedeno Energetski kabl 12/20 kV, 1x120mm², a u tehničkim detaljima za kabal na stranici 110 je navedeno N2XS(F)2Y 1x400 RM 35.

Očigledno da na 3 mjesta u tenderskoj dokumentaciji za 12/20 kV i 36 kV kablove su navedena 3 različita podatka. Molim da definišete presjeke 36 kV i 12/20 kV kablove kako bi svi ponuđači u fazi nudenja imali iste jednoznačne podatke.

4. Na stranici 68. Tenderske dokumentacije u predmjeru građevinskih radova za zamjenu opreme u TS 110/x kV Vmograč je navedena količina 1200 (kom) za: „Izrada i ugrađivanje klizne kapije na ogradi postrojenja. Veličina cca 600/200 cm. Obračun po komadu kompletne kapije sa svim elementima. Zaštita od korozije toplim cinčanjem.“ Obzirom da je nelogična količina ove pozicije, molim da potvrdite ili definišete stvarnu količinu.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. U prilogu 3 Tenderske dokumentacije, Obrazac za cijenu ponude, količina predviđena za nabavku 36 kV metal oksidnih odvodnika prenapona za vanjsku montažu, faza-zemlja je 3 kom.
S obzirom da Ugovorni organ već u svom vlasništvu posjeduje 36 kV metal oksidne odvodnike prenapona, ostala potrebna količina 36 kV metal oksidnih odvodnika prenapona nije predmet nabavke, nego predmet ugradnje.
2. S obzirom da Ugovorni organ u svom vlasništvu posjeduje 10 kV odvodnike prenapona, oni nisu predmet nabavke, nego predmet ugradnje.
3. Za jednožilni energetski kabl 20,8/36 kV sa XLPE izolacijom i PE plaštom presjek vodiča je 1x150mm² RM 25, tipska oznaka kabla N2XS(F)2Y 1x150 RM 25.

Za jednožilni energetski kabl 12/20 kV sa XLPE izolacijom i PE plaštom presjek vodiča je 1x300mm² RM35, tipska oznaka kabla N2XS(F)2Y 1x300 RM 35.

Ugovorni organ će u skladu sa prethodno navedenim napraviti izmjene tenderske dokumentacije.

4. Navedena stavka je greška u tenderskoj dokumentaciji i potrebno ju je zanemariti.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-797/2024

