



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-805-10/2024

Datum: 04-07-2025

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabave JN-OP-805/2024 – Nabavka rekonstrukcije TS 220/x kV Gradačac, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije

broj: JN-OP-805-6/2024

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-805-6/2024 vrše se izmjene kako slijedi.

Prilog 8, Tehnički zahtjevi i specifikacije, PRILOG D.1.2.3.2. Tehnička specifikacija Transformator za formiranje vještačkog zvjezdišta 10 kV montažu prespojivi na 20 kV, mijenja se i sada glasi:

- | | | |
|-----|------------------------------------|---|
| 8. | Sprega: | ZN, sa izvedenim zvjezdištem |
| 17. | Struja nultog redoslijeda I_0 : | $I_0=100$ A po fazi za spoj 10kV i spoj 20kV |
| 18. | Nazivna struja zvjezdišta $3I_0$: | 300 A / 5 s20 A / 10 min10 A / trajno
za spoj 10kV i spoj 20kV |

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave na Portalu javnih nabavki BiH i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Prilog:

- stranica 119 tenderske dokumentacije broj JN-OP-805-6/2024 sa unesenom izmjenom

Predsjednik Komisije za
JN-OP-805/2024

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702



Red. br.	Tehničke katateristike	Zahtjevano	Ponudeno
1.	Proizvođač:	-	
2.	Tip:	-	
3.	Standard	BAS EN 60076-1 ili ekvivalent	
4.	Izvedba:	Jednonamotajni uljni	
4.	Transformatorsko ulje:	mineralno bez PCBs	
5.	Montaža:	vanjska	
6.	Način hlađenja:	ONAN	
7.	Maksimalne dimenzije (sa konzervatorom) : - Dužina: - Širina: - Visina:	Upisati	
8.	Sprega:	ZN, sa izvedenim zvjezdištem	
9.	Broj faza:	3	
10.	Nazivni napon mreže:	10 (20) kV	
11.	Nazivna frekvencija:	50 Hz	
12.	Maksimalni pogonski napon:	12 (24) kV	
13.	Ispitni napon 50 Hz/ 1 min:	28 (50) kV	
14.	Podnosivi napon 1,2/50 μ s:	75 (125) kV	
17.	Struja nultog redoslijeda I_0 :	$I_0=100$ A po fazi za spoj 10kV i spoj 20kV	
18.	Nazivna struja zvjezdišta $3I_0$:	300 A / 5 s 20 A / 10 min 10 A / trajno za spoj 10kV i spoj 20kV	
20.	Nulta impedansa će biti određena proračunom	Da	
21.	Kontaktni termometar za indicaciju temperature ulja sa dva NO kontakta (alarm, isklop)	Da	
22.	Buholc relej sa dva NO kontakta (alarm, isklop)	Da	
23.	Sušionik vazduha sa silikagelom	Da	
24.	Maksimalna nadtemperatura: -ulja -namotaja	60 K 65 K	
25.	Maksimalna temperature okoline:	40° C	