



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-805-8 /2024

Datum: 04-07-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 26.06.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-805-7/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenja tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-805-6/2024 u postupku javne nabavke Nabavka rekonstrukcije TS 220/x kV Gradačac, dostavljen od strane privrednog subjekta DELING D.O.O. TUZLA, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. U vašem zahtjevu za transformator za formiranje neutralne tačke na mreži 10(20) kV naveli ste da je grupa spoja YN, sa izvedenim zvjezdištem i nazivnim naponom mreže 10(20) kV.

Do sada uobičajan je zahtjev bio grupa spoja ZN, sa izvedenom neutralnom tačkom i nazivni napon 20 kV.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Uvažavajući Vaš zahtjev za pojašnjenje na tendersku dokumentaciju JN-OP-805-6/2024 Nabavka rekonstrukcije TS 220/x kV Gradačac biti će izvršena izmjena tenderske dokumentacije zbog učene štamparske greške u PRILOG D.1.2.3.2.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-805/2024