



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-805-48/2024

Datum: 16-07-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 14.07.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-805-13/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-805/2024 u postupku javne nabavke robe Nabavka rekonstrukcije TS 220/x kV Gradačac, dostavljen od strane privrednog subjekta EKP ELKER a.d. Ljubija, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. U poglavlju tehničkih specifikacija Pojašnjenje odabira Ur i Uc od strane naručitelja se navodi:
Iz prethodno navedenog slijedi potreba dostavljanja krivulje koja pokazuje odnos napona TOV/Ur ili TOV/Uc (Tc) u funkciji njegovog trajanja. Iz dostavljene krivulje mora biti moguće očitati vrijednosti Tr ili Tc u vremenima od 1 sec, 2 sec ili 2h, u zavisnosti od mjesta ugradnje.
Predmetni standard, na koji se poziva i UO IEC 60099-4, tačkom 8.8. predviđa ispitivanje privremenog napona samo do vremena od 1h. Za veće vrijednosti trajanja privremenog prenapona koristi se vrijednost trajnog napona Uc. Neophodno je da UO koriguje ovaj zahtjev inače niko od ponuđača neće moći dostaviti ponuda koja je u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
2. U pojašnjenju izbora otpornika za Stavke 1 i 2 se upućuje na TOV definisan tehničkim specifikacijama (strana 11 TD). U tehničkim specifikacijama nije definisan TOV. Molimo da se definiše.
3. Za transformator vještačkog zvjezdišta se u dokumentaciji koja se dostavlja zajedno sa ponudom zahtijeva:
Tipska ispitivanja transformatora za formiranje vještačkog zvjezdišta 10 kV (ili višeg napona), sprega ZN (traži se dostava tipskih ispitivanja transformatora za formiranje vještačkog zvjezdišta koji je po svojim karakteristikama, napon 10 kV ili višeg napona, nazivna struja zvjezdišta i sprega ZN, sličan transformatoru koji je predmet ove nabavke). Dok se u tabelama tehničkih specifikacija zahtijeva grupa spoja YN. Molimo da se provjeri koji je zahtijevani spoj transformatora.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Odobrava se mogućnost dostavljanja i krivulje urađene po revidovanoj verziji standarda koja pokazuje odnos napona TOV/Ur ili TOV/Uc (Tc) u funkciji njegovog trajanja do 1 h.
2. Za Stavku 1. „Metal oksidni odvodnik prenapona 38 kV za vanjsku montažu, faza-zemlja” amplituda privremenog prenapona (TOV) u vremenu 1 h je 40 kV.

Ukoliko se dostavlja krivulja koja pokazuje odnos napona TOV/Ur ili TOV/Uc (Tc) u funkciji njegovog trajanja do 1 h, prihvata se za tačku 11. Tabele „Stavka 1. Metal oksidni odvodnik prenapona 38 kV za vanjsku montažu, faza-zemlja” upisivanje podatka U_{TOV} sa krive zavisnosti UTOV/Ur za vrijednost u 1 h.

Za Stavku 2. „Metal oksidni odvodnik prenapona 38 kV za vanjsku montažu, zvjezdište-zemlja” amplituda privremenog prenapona (TOV) u vremenu od 1 h je 24 kV.

Ukoliko se dostavlja krivulja koja pokazuje odnos napona TOV/Ur ili TOV/Uc (Tc) u funkciji njegovog trajanja do 1 h, prihvata se za tačku 11. Tabele „Stavka 2. Metal oksidni odvodnik prenapona 38 kV za vanjsku montažu, zvjezdište-zemlja” upisivanje podat U_{TOV} sa krive zavisnosti UTOV/Ur za vrijednost u 1 h.

3. Vezano za predmetni upit ranije je izvršena izmjena tenderske dokumentacije broj JN-OP-805-10/2024 od 04.07.2025. godine, objavljena na internet stranici Ugovornog organa i Portalu javnih nabavki.

S poštovanjem,

Zamjenski predsjednik
Komisije za JN-OP-805/2024

