



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-868-66 /2024

Datum: 21-05-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 15.05.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-868-39/2024 do JN-OP-868-41/2024, dana 16.05.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-868-42/2024 do JN-OP-868-47/2024 i pod brojem protokola: JN-OP-868-56/2024 do JN-OP-868-57/2024 i dana 19.05.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-868-58/2024 do JN-OP-868-59/2024 zaprimljeni su Zahtjevi za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-868/2024 u postupku javne nabavke (Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 400/x kV Sarajevo 20, I faza), dostavljen od strane privrednih subjekta (NEXEN, ENERGOINVEST i EL PROMET), u kome se traži sljedeće:

1. Kako Obrazac za cijenu ponude sadrži količinu koja nije jasno određena za poziciju 4.12.3 Čelija podužnog sekcionisanja sa mjernim poljem gdje je kao količina navedeno: kom 1 (2), molimo Vas da objavite novi obrazac za cijenu ponude sa tačno definisanom količinom za poziciju 4.12.3.
Na osnovu ovako formirane količine nije moguće utvrditi računsku ispravnost ponude.
2. Tačka 4.2.3 Obrasca za cijenu ponude glasi: Trofazni trolni sabirnički rastavljač 36 kV; polovi u paraleli kom 4.
Kako prema tehničkoj specifikaciji dio rastavljač 36 kV čine 2 rastavljača različitih karakteristika:
Stavka 1.3. kom 2
Tropolni, 36 kV, 1250 A, dvokoloni obrtni rastavljač sa središnjim rastavljanjem; sa polovima u paraleli; za vanjsku montažu
Stavka 1.4. kom 2
Tropolni, 36 kV, 1250 A, dvokoloni obrtni rastavljač sa središnjim rastavljanjem; sa polovima u paraleli; za vanjsku montažu,
koji se i cjenovno razlikuju to Vas molimo da obje stavke uvrstite u Obrazac za cijenu ponude kako bi ponudači bili u mogućnosti za svaki ponuditi cijenu.
3. U tehničkoj specifikaciji ste naveli da je tehnička dokumentacija obavezna za dostavu u sastavu ponude
— Popunjene tabele: Tehničke specifikacije (poglavlje 1.), Opšte tehničke zahtjeve (poglavlje 2.) i Obim isporuke (poglavlje 3.), sve potpisano i ovjereno.
— Mjerna skica za ponudeni tip mjernog transformatora, mjernu skicu sekundarne priključne kutije i mjernu skicu natpisne tablice aparata.
Kataloška dokumentacija za ponudeni tip mjernih transformatora.
Potvrda proizvođača mjernih transformatora o zahtjevanom kvalitetu izolacionog ulja -
Certifikat o odobrenju tipa za ponudene mjerne transformatore ("Službeni glasnik BiH" br. 67 od 28.08.2012. godine, Naredba o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovi verifikacije Član 1.(3),ili

Izjavu da će isti obezbjediti prije isporuke mjernih transformatora.

Sertifikat o odobrenju tipa mjernog transformatora

Dobavljač je obavezan da dostavi Naručiocu prije isporuke predmetnih mjernih transformatora. Ukoliko Dobavljač ne obezbijedi Sertifikat o odobrenju tipa mjernog transformatora prije isporuke, prijem isporučenih predmetnih mjernih transformatora će biti odbijen.

Izjava da će dobavljač o svom trošku obaviti prvu verifikaciju mjerila ("Službeni glasnik BiH" br. 67 od 28.08.2012. godine, Naredba o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovima verifikacije Član 2. (1) a),

Potrebno je dostaviti Tabelarni pregled provedenih tipskih ispitivanja za ponudeni tip mjernog transformatora u skladu sa važećim IEC standardom koji mora sadržavati minimalno:

Naziv proizvođača strujnih mjernih transformatora ,

Tip strujnog mjernog transformatora (oznaka),

Vrsta tipskog testa koji se izveo (prema IEC ili prema drugom standardu traženom u TD),

- Datum ispitivanja i datum izdavanja protokola, broj protokola, naziv akreditovane laboratorije koja je provela ispitivanje i

- Kvalifikacija uspješnosti provedenog testa, dok pod tačkom 17. 7. A4 zahtijevate i:

A4.5) Kriva promjene otpora izolacije, kapaciteta i tgδ u funkciji temperature

A4.6) Kriterijume za ocjenu stanja izolacije na osnovu rezultata mjerenja kapaciteta, tgδ i otpora izolacije.

Da li se dokazi pod tačkaa A4.5 i A4.6 zahtijevaju uz ponudu? Molimo da usaglasite ove dijelove TD.

4. Kako je danas posljednji dan za postavljanje pitanja putem PJN, a još uvijek niste odgovorili na sva postavljena pitanja, niti ste produžili rok za preuzimanje TD sa PJN, molimo Vas da produžite rok za dostavljanje ponuda za najmanje 7 dana kako bi ponuđači imali vremena da sa proizvođačima podijele informacije na koje čekaju odgovore sa Vaše strane.

Takode, izmjenu od dana 12.05. smo pronašli na Vašoj web stranici.

Ukoliko ne dozvolite preuzimanje TD, molimo da potvrdite da ponuđač u ponudi može dostaviti stranice obrasca preuzete sa Vaše web stranice i da ponuda neće biti ocijenjena kao nepravilna jer ta izmjena nije preuzeta sa PJN.

5. Poštovani, u dijelu TABELARNI PREGLED OPREME PREDVIĐENE ZA UGRADNJU ste naveli sljedeće: Energetski transformator T4-Predviđeno za obezbjeđenje u okviru postupka Javne nabavke.

Detaljne tehničke karakteristike bit će definisane Tenderskom dokumentacijom;

Molimo Vas da uskladite dijelove TD kako ista ne bi bila neprecizna i kako bi ponuđači imali dovoljno informaciju za pripremu ponude na stvarno konkurentskom osnovu.

6. Sistem za obračunsko mjerenje sadrži sljedeći zahtjev:

Dokumentacija vezana za opremu na jednom od službenih jezika BiH (npr. korisnička uputstva, katalogi, itd.).

Zbog čega u ovoj fazi nije prihvatljivo dostavljanje dokumentacije na engleskom jeziku ako je to moguće za svu ostalu opremu?

7. Kao sastavni dio TD objavili ste Nacrt ugovora koji se odnosi na tender broj: JN-OP-868—12022.
Molimo Vas da objavite Nacrt ugovora koji se odnosi na tender koji je predmet JN: broj: JN-OP-868-_/2024.

8. U spisku priloga projektnog zadatka navedeno je: • Idejno rješenje TS 400/220/110/35/10(20) kV (dostavlja se u elektronskoj formi).

Možete li nam dostaviti idejno rješenje?

9. U TD ste propisali ugovornu kaznu od O, 1% dnevno
Članom 274. Zakona o obligacionim odnosima je definisano smanjenje ugovorne kazne u slučaju da je ona previsoka.
Zakoni koji su na snazi u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, te na nivou države Bosne i Hercegovine zateznu kamatu regulišu na način:
Prema Zakonu o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS", broj 61/18) - 0,03% dnevno.
Prema Zakonu o visini stope zatezne kamate („Sl. novine FBiH" broj 18/20) — 0,03/% dnevno.
Prema Zakonu o izmjenama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja (Sl. gl. BiH; broj 100/13) - 0,04 % dnevno.
Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske („Sl. glasnik RS", broj; 67/13) - 0,03 % dnevno.
U Rješenju Kancelarije za razmatranje žalbi Filijala Banja Luka broj: JN2-02-07-1928-6/20 od 27.05.2020. godine zauzet je stav:
„Prema tome Ugovorni organ mora voditi računa da definiše ugovornu kaznu u visini u kojoj je propisana zakonska zatezna kamata, te mora postojati određeni reciprocitet ova dva davanja, odnosno približna vrijednost istih, što je u skladu sa dobrim poslovnim običajima i načelom savjesnosti i poštenja... "
O nepravilnosti ovakvog propisivanja Tenderske dokumentacije, govori i novija praksa Ureda za razmatranje žalbi Filijala Banja Luka je u Rješenju br. JN2-0207-1-522-6/22 od 24.03.2022. godine, u kome je zauzet sledeći stav:
„Definišući ugovornu kaznu u iznosu od 1% za svaki dan kašnjenja izlazi izvan okvira postavljenih u Zakonu o zateznoj kamati RS te postupa u suprotnosti sa dobrim poslovnim običajima i načelom savjesnosti i jednakosti strana u postupku. Visina ugovorne kazna koju bi ponuđač platio ukoliko dođe do kašnjenja u isporuci mora da bude srazmjerna sa visinom zatezne kamate koju bi UO bio dužan da plati ukoliko kasni sa plaćanjem robe, usluga ili radova, čime se izjednačavaju i prava i obaveze sa jedne strane ponuđača a sa druge strane ugovornog organa."
Stav po navedenom pitanju, u identičnoj pravnoj i činjeničnoj situaciji zauzet je i u Rješenju Ureda za razmatranje žalbi br. JN2-02-07-1-1191-6/22 od 02.06.2022. godine, a koji glasi:
„Definišući ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% za svaki dan kašnjenja izlazi izvan okvira postavljenih u Zakonu o zateznoj kamati RS te postupa u suprotnosti sa dobrim poslovnim običajima i načelom savjesnosti i jednakosti strana u postupku. Visina ugovorne kazna koju bi ponuđač platio ukoliko dođe do kašnjenja u isporuci mora da bude srazmjerna sa visinom zatezne kamate koju bi UO bio dužan da plati ukoliko kasni sa plaćanjem robe, usluga ili radova, čime se izjednačavaju i prava i obaveze sa jedne strane ponuđača a sa druge strane ugovornog organa.

Dakle, mora da postoji reciprocitet davanja. Ovo pitanje je KRŽ obrazložio i zauzet stav po ovom pitanju, Rješenjem broj: JN2-02-07-1-928-6/20 od 27.05.2020. „Prema tome, Ugovorni organ mora voditi računa da definiše ugovornu kaznu u visini u kojoj je propisana zakonska zatezna kamata, te mora postojati određeni reciprocitet ova dva davanja, odnosno približna vrijednost istih, što je u skladu sa dobrim poslovnim običajima i na elom savjesnosti i poštenja...”

Kako se u konkretnom radi o evidentnoj neusklađenosti postavljenih uslova su definisani suprotno Zakonima koji uređuju predmetnu oblast u pogledu visine kamate, molimo Vas da izvršite izmjenu Tenderske dokumentacije a kako bi se ista uskladila i bila jednoobrazna i uskladen sa relevantnim materijalnim propisima.

10. TD u Nacrtu ugovora članom 11. stav 9 i 26 ste propisali:

"(9) dostavi Naručiocu polisu osiguranja isporučene opreme i materijala od krađe, gubitka, oštećenja, požara i drugih uobičajenih rizika u korist Naručioca izdanu na period od 30 mjeseci računajući od dana isporuke na skladište Dobavljača,

(26) dostavi Naručiocu policu osiguranja objekta od požara i drugih uobičajenih rizika u korist

Naručioca izdanu na rok od početka gradnje do primopredaje izgrađenog objekta Naručiocu, "

Molimo Vas da pojasnite šta pod ovim podrazumjevate, te zašto ponudač treba da dostavi polisu osiguranja za rizike koji ne zavise od njega?

11. Da li je prihvatljivo dostaviti tipski atest 36 kV rastavljača čiji nazivni napon je 40,5 kV?

12. U TD dijelu 17. Sadržaj ponude, 7.2. Tehnička dokumentacija ponudene opreme: A4) Mjerni transformatori 1 10kV (strujni i naponski), navedeno je da se traži A4.9) Potvrda proizvođača mjernih transformatora o zahtjevanom kvalitetu izolacionog ulja. Molimo da potvrdite da je dovoljna potvrda ovlaštenog inspektorata naslovljena na proizvođača mjernih transformatora.

13. S obzirom na veliki broj neusaglašenosti u tenderskoj dokumentaciji, kao i na značajan broj dodatnih pitanja i pojašnjenja koja su postavljena tokom postupka, smatramo da ponuđači trenutno nemaju dovoljno vremena da pripreme kvalitetne i kompletne ponude koje u potpunosti odgovaraju zahtjevima iz dokumentacije.

Očigledno je dosta propusta i konfuzije napravila tenderska dokumentacija, te su ponudjači dani se vrtili u krug i išli u pogrešnom smjeru tragajući za rješenjem i čekajući odgovor naručioca, korektno bi bilo ispraviti grešku i omogućiti ponudjačima da kvalitetno pripreme već obimu tendersku dokumentaciju tako što će obezbijediti dodatne dane za dostavljanje ponude.

U skladu s tim, molimo da razmotrite mogućnost produženja roka za dostavu ponuda za najmanje 20 dana, kako bi se svim zainteresovanim ponuđačima omogućilo da ravnopravno i adekvatno pripreme svoje ponude.

Ovaj zahtjev se temelji na odredbi člana 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH, koji propisuje da ugovorni organ može produžiti rok za dostavljanje ponuda, posebno ako je potrebna izmjena tenderske dokumentacije ili dodatno pojašnjenje koje može uticati na pripremu ponuda.

Uzimajući u obzir navedeno, smatramo da su se u ovom slučaju stekli uslovi za takvo produženje, kako bi se obezbijedila zakonitost, transparentnost i konkurentnost postupka.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Ugovorni organ će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije u okviru poglavlja Prilog 3 – Obrazac za cijenu ponude, tabela 4, za tačku 4.12.3 - Čelija podužnog sekcionisanja sa mjernim poljem, kom 1(2), u tabeli, (na stranici 43/440).

Radi se o 2 (dvije) čelije. Razlog zašto je napisano 1(2) je zato što se izvedbom zahtjeva da se iste montiraju jedna pored druge, a način označavanja 1(2) predstavlja standardno rješenje.

Definisana izmjena biće unesene u tendersku dokumentaciju kroz Izmjenu tenderske dokumentacije.

2. Ugovorni organ će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije u okviru poglavlja Prilog 3 – Obrazac za cijenu ponude, tabela 4, za tačku 4.2.3.-Trofazni trolni sabirnički rastavljač 36 kV; polovi u paraleli kom 4., u tabeli, (na stranici 42/440) kako slijedi:
 - tačka 4.2.3. - Trofazni trolni sabirnički rastavljač 36 kV; 2000 A; polovi u paraleli kom 2.
 - tačka 4.2.4. - Trofazni trolni sabirnički rastavljač 36 kV; 1250 A; polovi u paraleli kom 2.

Definisana izmjena biće unesene u tendersku dokumentaciju kroz Izmjenu tenderske dokumentacije.

3. Opšti tehnički zahtjevi mjernih transformatora 123 kV, tačka 2, definišu:

-Tehničku dokumentaciju obaveznu za dostavu u sastavu ponude i

-Tehničku dokumentaciju obaveznu za dostavu uz isporuku opreme.

Zahtjeve navedene u tački 17.7 pod A4.5 i A4.6:

1. Kriva promjene otpora izolacije, kapaciteta i tgδ u funkciji temperature
2. Kriterijume za ocjenu stanja izolacije na osnovu rezultata mjerenja kapaciteta, tgδ i otpora izolacije.

nije potrebno dostavljati u okviru Ponude.

Iste je potrebno se dostaviti nakon potpisa Ugovora tj. u fazi isporuke opreme.

4. Rok za dostavljanje ponuda će biti produžen za najmanje 7 dana. Rok za preuzimanje ponuda je pomjeren na 23.05.2025. godine.

5. Tabelarni pregled opreme predviđene za ugradnju je dio Projektnog zadatka. Precizno definisani zahtjevi koje treba da ispuni Dobavljač po pitanju nabavke i ugradnje energetskog transformatora navedeni su tačkom D.1 Energetski transformator (na stranicama 88/440, 89/440 i 90/440 TD).
6. Prihvatljivo je dostavljanje dokumentacije vezano za opremu sistema za obračunsko mjerenje (npr. korisnička uputstva, katalogi) na engleskom jeziku.
7. U dostavljenom nacrtu Ugovora radi se samo o štamparskoj grešci koja se odnosi na broj predmetnog postupka. Umjesto 2024 navedeno je 2022. Ostali sadržaj nacrtu Ugovora je ispravan. Navedena štamparska greška ne utiče na pripremu ponude i ista će biti ispravljena prilikom kreiranja ugovora.
8. U ovoj fazi postupka javnih nabavki nije predviđeno da se dostavlja investiciona tehnička dokumentacija Naručioca (između ostale i Idejno rješenje), za planiranu nabavku opreme i radova u TS 400/220/110/35/10(20) kV. Nakon potpisivanja Ugovora, izabranom Dobavljaču se predaje investiciono tehnička dokumentacija.
9. Ugovorni organ je tendersku dokumentaciju u postupku javne nabavke broj: JN-OP-868/2024 - Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 400/x kV Sarajevo 20 (I faza), u potpunosti pripremio u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14, 59/22 i 50/24), podzakonskim aktima koji uređuju oblast javnih nabavki u BiH, Zakonom o obligacionim odnosima u BiH i drugim relevantnim propisima u BiH. Shodno navedenom Ugovorni organ neće mijenjati tendersku dokumentaciju u dijelu koji se odnosi na ugovornu kaznu.
10. Ugovorom je predviđeno da se plaćanje opreme i materijala izvrši po isporuci iste na skladište dobavljača, te je polisa osiguranja na isporučenu opremu i materijal neophodna da se u slučaju krađe, gubitka, oštećenja i drugih rizika može naplatiti eventualna šteta.
- To isto važi i za potrebu polise osiguranja od uobičajenih rizika na gradilištu na period od početka gradnje do primopredaje objekta.
- Dobavljač je dužan da obezbijedi skladište kako ne bi došlo do gore navednih slučajeva štete, a tokom izvođenja radova na rekonstrukciji transformatorske stanice i pored primjene svih zakonski propisanih sigurnosnih mjera, takođe postoji rizik od nastanka štete koju može da izazove dobavljač.
11. Nije prihvatljivo dostaviti tipski atest 36 kV rastavljača čiji je nazivni napon 40,5 kV.
12. Kao dokaz o ispunjavanju traženog zahtjeva za ugovorni organ je prihvatljivo da se dostavi izvještaj ovlaštene laboratorije za ispitivanje ulja naslovljen na proizvođača mjernih transformatora.
13. Ugovorni organ će u skladu sa odredbom člana 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH, produžiti rok za dostavljanje ponuda za najmanje 7 dana i isti će biti objavljen na portal JN.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-868/2024



Ezedin Livnjak