



Broj: JN-OP-876-~~24~~/2025

Datum: 11-03-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 09.03.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-876-23/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, u postupku javne nabavke broj: JN-OP-876/2025 Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Ključ, dostavljen od strane privrednog subjekta CET ENERGY d.o.o. Sarajevo, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. U Tenderskoj dokumentaciji za stavku zaštitno-upravljački uređaj za SN polje naveden je zahtjev: "Minimalno jedan analogni prespojivi ulaz 1/5 A AC, koji je namijenjen za osjetljivu zemljospojnu zaštitu".
Da li je prihvatljivo ponuditi dva odvojena analogna strujna ulaza 1A AC i 5 A AC umjesto jednog prespojivog strujnog ulaza 1/5 A AC?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Ugovornom organu je prihvatljivo ponuditi dva odvojena analogna strujna ulaza 1 A AC i 5 A AC umjesto jednog prespojivog strujnog ulaza 1/5 A AC uz uslov da pored ta dva ponuđena strujna izlaza uređaj sadrži i 3 (tri) analogna ulaza 5A AC, koja su svakako tražena u TD.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-876/2025

Kadrić Sadik