



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-887-25/2025

Datum: 15-05-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog tijela dana 14.05.2026. g. pod brojem protokola JN-OP-887-24/2025, zapremljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-887-7/2025 u postupku javne nabave „Nabavka sanacije DV 2x110 kV HE Jablanica – Mostar 1 / Mostar 2“, dostavljen od strane privrednog subjekta Energoinvest d.d. Sarajevo, u kojem se traži sljedeće pojašnjenje:

U tenderskoj dokumentaciji zahtijevana je izrada geotehničke misije G21, tačka 2.1. strana 48 odn. izrada geološkog elaborata uz izvođenje geoloških istražnih radova, tačka 1.2. Projektnog zadatka, str.126. S obzirom da se radi o sanaciji postojećeg dalekovoda za koji je već poznato da se dobrim dijelom nalazi u stijeni velike nosivosti i na vrlo nepristupačnom terenu, da li je potrebno raditi detaljna istraživanja na svakom stubnom mjestu gdje će se postojeći stub mijenjati novim? Da li je dovoljno da se uradi misija G1 sve lokacije gdje se mijenjaju stubovi, a misija G21 samo za mjesta gdje misija G1 pokaže da nisu u stijeni?

Ugovorno tijelo u zakonski ostavljenom roku, sukladno članku 56. stavak (2) ZJN (Službeni gl. BiH br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

- 1. Obzirom da se radi o sanaciji postojećeg dalekovoda nisu neophodna detaljna istraživanja na mjestima gradnje novih stupova te je dovoljno uraditi misiju G1 za sve lokacije novih stupova a misiju G21 samo za stupna mjesta koja nisu u stijeni.*

S poštovanjem,

Predsjednik povjerenstva
za JN-OP-887/2025