



Broj: JN-OP-889-¹³/2025

Datum: 06-02-2026

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-889-6/2025 u postupku javne nabavke Rekonstrukcije dijela trase DV 110 kV Drvar - L.D.Polje – B. Grahovo, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije

broj: JN-OP-889-6/2025

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-889-6/2025 vrše se izmjene kako slijedi.

Na strani 102, Tabela 6.5. Tehnički partikulari za polimerne štapne izolatore, upisano je:
„Stepen zagađenosti atmosfere : II, srednje“

Mijenja se i sada glasi „Stepen zagađenosti atmosfere : **III, visoka**“

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ova izmjena tenderske dokumentacije dostavlja se Službi za komercijalne poslove radi objave na Portalu javnih nabavki BiH i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Prilozi:

- stranica 102 i 103 tenderske dokumentacije broj JN-OP-693-6/2025 sa unesenom izmjenom

Predsjednik Komisije za
JN-OP-889/2025

Mustafić N.

Tabela 6.5. Tehnički partikulari za polimerne štapne izolatore

Proizvođač			
Podaci o proizvođaču i proizvodnom procesu	j.m.	Zahtjevane karakteristike	Karakteristike Proizvođača
Urađena tipska ispitivanja		DA Tipska ispitivanja su urađena prema standardu BAS EN 61109 ili ekvivalent	
Tehnologija proizvodnje izolatora	A) "one shot molding" sa kvalitetnim odstranjivanjem viška materijala na liniji kalupa ili B) navlačenje kućišta iz jednog komada preko jezgra sa dodavanjem posebno izrađenih rebara		
Zahtjevane karakteristike	j.m.	Zahtjevane karakteristike	Ponuđene karakteristike
Tip			
Materijal			
Standard		BAS EN 61109, BAS IEC/TS 60815 ili ekvivalent.	
Jezgro		E-staklo ili ECR-staklo	
Kućište		SiR ili ESP, min. 75% udio Si	
Metalne armature		kovani čelik, pocinčan	
Antikorozivna zaštita metalnih dijelova		BAS EN ISO 1461, ASTM 153 BAS EN 61109 ili ekvivalent.	
Minimalna debljina sloja cinka	μm	min. 85	
Maksimalni napon mreže	kV	123	
Frekvencija	Hz	50	
Stepen zagađenosti atmosfere		III, visoka	

Specifično mehaničko opterećenje (SML)	kN	120	
Rutinsko ispitno opterećenje (RTL)	kN	60	
Standardno zavješanje prema BAS EN IEC 60120 ili ekvivalent	mm	16	
Fitinzi prema BAS EN IEC 60120 ili ekvivalent		zdjelica-batić	
Minimalna specifična dužina strujne staze	mm/kV	25	
Dužina izolatora	mm	1120 – 1190	
Minimlano rastojanje između fittinga izolatora	mm	860	
Debljina kućišta	mm		
Masa izolatora	kg		
Temperaturni opseg	°C	-20 do +40	
Podnosivi atmosferski napon na suvom (za izolatore na dalekovodima 110 kV, odstupanja nisu dozvoljena od zahtjevanih karakteristika)	kV	450	
Podnosivi napon industrijske frekvencije u uslovima vještačke kiše (za izolatore na dalekovodima 110 kV, odstupanja nisu dozvoljena od zahtjevanih karakteristika)	kV	185	
Korona prsten		Bez	

Potpis i pečat ponuđača _____