



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-889-~~10~~/2025

Datum: 06-02-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 05.02.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-889-8/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-889-6/2025 u postupku javne nabavke Rekonstrukcije dijela trase DV 110 kV Drvar - L.D.Polje – B. Grahovo, dostavljen od strane privrednog subjekta NEXEN d.o.o. Banja Luka, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Naime, u jednom dijelu dokumentacije navedeno je da je stepen zagađenosti II – srednje, što odgovara specifičnoj puznoj udaljenosti od 20 mm/kV. Međutim, u nastavku dokumentacije naveden je zahtjev za minimalnu specifičnu dužinu strujne staze od 25 mm/kV. S obzirom na navedeno, molim Vas za potvrdu koji zahtjev je mjerodavan i treba biti uzet u obzir prilikom pripreme ponude i tehničke dokumentacije.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Mjerodavna je vrijednost od 25 mm/kV. U Tabeli 6.5. Tehnički partikulari za polimerne štapne izolatore, greškom je upisano: „Stepen zagađenosti atmosfere: II, srednje“

U skladu sa gore navedenim, izvršiće se izmjena podatka za Stepene zagađenosti atmosfere u Tabeli 6.5. Tehnički partikulari za polimerne štapne izolatore, tako što će se „Stepen zagađenosti atmosfere: II, srednje“ promijeniti u „Stepen zagađenosti atmosfere: III, visoka“.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-889/2025

Mustafić N.