



Broj: JN-OP-889-18/2025

Datum: 12-02-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 11.02.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-889-17/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-889-6/2025 u postupku javne nabavke Rekonstrukcije dijela trase DV 110 kV Drvar - L.D.Polje – B. Grahovo, dostavljen od strane privrednog subjekta NEXEN d.o.o. Banja Luka, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

Poštovani,

JN-OP-889-17/2025 11-02-2026

u vezi sa Vašim odgovorom koji se odnosi na dostavu skica / nacрта stubova, želimo ukazati na sljedeće.

U samom odgovoru ste naveli da je:

„Predmet ugovora izrada idejnog i glavnog (izvedbenog) projekta i svih potrebnih podloga (investicijsko-tehničke dokumentacije) za pribavljanje građevinske i upotrebne dozvole, te nabavka materijala i opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji DV 110 kV Drvar – Ličko Dugopolje – Bosansko Grahovo, u skladu sa projektnim zadatkom i zapisnikom o izboru trase.“

Dalje, projektni zadatak za stubove definiše tip, materijal, koeficijent sigurnosti i zaštitu protiv korozije, dok ste u nastavku jasno naveli da je obaveza Izvođača da izradi idejni i glavni (izvedbeni) projekat, u okviru kojeg Izvođač nudi rješenje o broju stubova i njihovom tipu.

Međutim, istovremeno je u dokumentaciji propisano da je ponuđač, prilikom evaluacije ponude, dužan dosaviti:

„Nacrte i katalošku dokumentaciju za opremu i materijal koji su predmet nabavke i ugradnje (izolatori, ovjesna i spojna oprema, provodnici, zaštitno užice i stubovi koji će se ugraditi).“

Smatramo da je ovakav zahtjev, u dijelu koji se odnosi na nacрте stubova, nelogičan i neopravdan, s obzirom na to da se tip i broj stubova definišu tek u fazi izrade idejnog i glavnog projekta, što je ugovorna obaveza Izvođača nakon dodjele ugovora.

Naime, traženje nacрта stubova već u fazi ponude praktično podrazumijeva da ponuđač mora unaprijed izraditi idejni i glavni projekat, kako bi mogao definisati tip stuba, što nije u skladu sa propisanim redoslijedom aktivnosti i predstavlja nerazmjeran zahtjev u fazi evaluacije ponude.

S tim u vezi, ljubazno Vas molimo za dodatno pojašnjenje ovog zahtjeva.

S poštovanjem.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Za dio koji se odnosi na nacрте stubova, u tenderskoj dokumentaciji u tački **17. Sadržaj ponude, 7) Dokumentaciju koja se odnosi na predmet nabavke** pod 2, i u Prilogu 8. 3.1. Čelična konstrukcija dalekovodnih stubova, ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: „Tehničke karakteristike stubova koji će biti primijenjeni u projektnoj dokumentaciji (tip stuba, silueta stuba, podaci o stubu i sile na koje je stub računat) kao i da dostavi popunjenu tabelu Prilog 8 A: TEHNIČKI DETALJI MATERIJALA I OPREME, Tabela 6.1. Tehnički partikulari za konstrukciju stubova.

Prema svemu navedenom obaveza Ponuđač je da ponudi siluete stubova sa osnovnim podacima o stubu koji će se primijeniti u projektnoj dokumentaciji (idejni, glavni/izvedbeni projekta).

Predsjednik Komisije za
JN-OP-889/2025

Mustafić N.