



Broj: JN-OP-892-*P*/2025
Datum: 16-07-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 13.07.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-892-7/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-892-6/2025 u postupku javne nabavke: Nabavka novog 20 kV mobilnog postrojenja za potrebe OP Banja Luka, dostavljen od strane privrednog subjekta EL PROMET d.o.o. Banja Luka, u kojem se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje broj 1:

U tenderskoj dokumentaciji je navedeno da je ponuđač obavezan dostaviti kompletne izvještaje o provedenim tipskim ispitivanjima, ne starije od 10 godina, za SN postrojenje koje je predmet ponude, pri čemu iz dostavljene dokumentacije moraju biti vidljivi tip SN postrojenja, vrsta provedenog tipskog ispitivanja, datum ispitivanja i datum izdavanja izvještaja, broj izvještaja, naziv laboratorije koja je provela ispitivanje te uspješnost provedenog testa.

S obzirom na to da kompletni izvještaji o tipskim ispitivanjima sadrže i detaljna konstrukciona rješenja, tehničke crteže i druge informacije koje predstavljaju poslovnu i tehnološku tajnu proizvođača, molimo za pojašnjenje da li će se prihvatiti dostavljanje samo relevantnih dijelova izvještaja iz kojih su jasno vidljivi svi podaci zahtijevani tenderskom dokumentacijom (tip SN postrojenja, vrsta ispitivanja, datum ispitivanja, datum izdavanja i broj izvještaja, naziv laboratorije te rezultat ispitivanja), uz izostavljanje dijelova koji sadrže povjerljive tehničke informacije.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor na pitanje 1:

Za Ugovorni organ je prihvatljivo dostavljanje samo dijelova izvještaja o tipskim ispitivanjima, ne starijih od 10 godina, za SN postrojenje koje je predmet ponude, pri čemu iz dostavljene dokumentacije moraju biti vidljivi tip SN postrojenja, vrsta provedenog tipskog ispitivanja, datum ispitivanja i datum izdavanja izvještaja, broj izvještaja, naziv laboratorije koja je provela ispitivanje te uspješnost provedenog testa.

Ukoliko nije došlo do izmjene u relevantnom važećem standardu i ukoliko nije došlo do modifikacije ili izmjene u konstrukciji opreme, što je potrebno da se navede u Izjavi koju će Ponuđač dostaviti uz dijelove izvještaja o tipskom ispitivanju, biće prihvaćeni i dijelovi izvještaja o tipskim ispitivanjima stariji od deset (10) godina računajući od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na Portalu JN.

Dostavljanje dijelova izvještaja o tipskim ispitivanjima je prihvatljivo za SN postrojenje 24 kV kao i za sistem zaštite i upravljanja koji je ugrađen u SN čelijske i zajedno čine jednu cjelinu.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-892/2025

