



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-894-²³/2025

Datum: 05-05-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 30.04.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-894-20/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-894-6/2025 u postupku javne nabavke: Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Brčko 2 (VN, SN, SCADA, sistem zaštite i upravljanja, sekundarna oprema), dostavljen od strane privrednog subjekta EL PROMET d.o.o. Banja Luka, u kojem se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje broj 1:

U poglavlju D.1.5.2. Oprema za zaštitu i upravljanje, u opisu karakteristika navodi se zahtjev „Najmanje 24 LED indikacija na prednjoj strani uređaja“ za upravljačke i zaštitne uređaje. Da li je Ugovornom organu prihvatljivo da se za ispunjenje ovog zahtjeva koriste i dodatne LED indikacije na ekranu u boji, koje su potpuno programabilne?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor na pitanje 1:

Prihvatljivo je da se za ispunjenje ovog zahtjeva koriste i dodatne LED indikacije na ekranu u boji, koje su potpuno programabilne.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-894/2025