



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-895-27/2025

Datum: 15 -07- 2026

PREDMET: Odgovor na pitanje

U sjedištu Ugovornog organa dana 09.7.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-895-19/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-895-6/2025 u postupku javne nabavke Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 40 MVA za TS 110/x kV Brčko 2, dostavljen od strane privrednog subjekta FIMEL COMPANY u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. prvo pitanje

U tabeli tehničkih podataka za energetski transformator 110/36,75/10,5(21) kV, 40/40/27 MVA, za impedansu kratkog spoja između namotaja VN–NN2 zahtijevana je vrijednost od 17%, pri čemu je kao bazna snaga navedeno 40 MVA.

Istovremeno, nazivna snaga NN2 namotaja iznosi 27 MVA, a u dijelu tabele koji se odnosi na gubitke pri punom opterećenju za kombinaciju VN–NN2 kao bazno opterećenje navedeno je 27 MVA.

Molimo Ugovorni organ da pojasni da li zahtijevana impedansa kratkog spoja VN–NN2 od 17% treba biti iskazana na bazi 40 MVA, kako je navedeno u tabeli tehničkih podataka, ili na bazi nazivne snage NN2 namotaja od 27 MVA.

Navedeno pojašnjenje je neophodno jer vrijednost impedanse izražena u procentima zavisi od izabrane bazne snage, te vrijednost od 17% na bazi 40 MVA nije jednaka vrijednosti od 17% na bazi 27 MVA. Različito tumačenje ovog zahtjeva neposredno utiče na elektromagnetni i mehanički proračun transformatora, konstrukciju i raspored namotaja, kao i proračun struja i sila kratkog spoja.

Molimo Ugovorni organ da nedvosmisleno precizira zahtijevanu vrijednost impedanse VN–NN2 i baznu snagu na koju se ona odnosi te, ukoliko je potrebno izvršiti izmjenu ili dopunu tehničke specifikacije, odredi primjereno produženje roka za dostavljanje ponuda kako bi ponuđači mogli izvršiti odgovarajuće proračune i uskladiti tehnički i komercijalni dio ponude.

"Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:


1. odgovor na prvo pitanje

Poštovani,

Zahtjevana vrijednost impedanse kratkog spoja u kombinaciji VN-NN2 od 17% treba biti iskazana za baznu snagu od 40 MVA kao što je navedeno u tabeli tehničkih zahtjeva u tenderskoj dokumentaciji.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-895/2025



"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221