



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-895-~~26~~ /2025

Datum: 15 -07- 2026

PREDMET: Odgovor na pitanje

U sjedištu Ugovornog organa dana 09.7.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-895-20/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-895-6/2025 u postupku javne nabavke Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 40 MVA za TS 110/x kV Brčko 2, dostavljen od strane privrednog subjekta FIMEL COMPANY u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. prvo pitanje

U tabeli tehničkih podataka za energetske transformator, u tački 16. navedeno je:

„Potrošnja ventilatora ≤ 2 kW“.

Istovremeno, u tački 4.2.3.1, u okviru prijemnih ispitivanja (FAT), kao obavezno tipsko ispitivanje navedeno je „Mjerenje potrošnje sistema hlađenja“.

Molimo Ugovorni organ da pojasni da li se maksimalna dozvoljena vrijednost od 2 kW odnosi:

- na ukupnu potrošnju svih ventilatora ugrađenih na jednom transformatoru;
- na potrošnju jedne grupe ventilatora;
- na pojedinačni ventilator; ili
- na ukupnu potrošnju kompletnog sistema hlađenja transformatora.

Takođe, molimo da se precizira u kojem režimu rada sistema hlađenja se provjerava ispunjenost zahtjeva od 2 kW, imajući u vidu da tehnička specifikacija predviđa dvije grupe ventilatora i zasebne kontakte za uključenje I i II grupe ventilatora.

Navedeno pojašnjenje je potrebno radi pravilnog izbora broja, snage i rasporeda ventilatora, dimenzionisanja radijatora i termičkog proračuna transformatora, kao i radi jednoznačnog definisanja kriterijuma prihvatljivosti rezultata mjerenja potrošnje sistema hlađenja tokom FAT ispitivanja.

Molimo Ugovorni organ da precizira navedeni zahtjev i, imajući u vidu njegov uticaj na termički proračun i projektovanje sistema hlađenja transformatora, omogućiti ponuđačima primjeren rok za usklađivanje tehničkog rješenja i ponude sa datim pojašnjenjem.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, ID broj PDV: 402369530009
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 MB: 11001416
Operativna područja: BR: 08-50.3.-01-4/06
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. odgovor na prvo pitanje

Poštovani,


Zahtjevana maksimalno dozvoljena vrijednost potrošnje od 2 kW se odnosi na ukupnu potrošnju svih ventilatora na predmetnom transformatoru.

Uobičajen način provjere ispunjenosti navedenog zahtjeva je da se izmjeri potrošnja ventilatora u ONAF režimu dok su svi ventilatori u radu tj. kada su uključene obe grupe hlađenja. U teoriji može se mjeriti i zasebno potrošnja prve grupe, a zatim i potrošnja druge grupe i da se dobijeni rezultati saberu čime dobijamo ukupnu potrošnju svih ventilatora.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za

JN-OP-895/2025



"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221