



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-895-24/2025

Datum: 15-07-2026

PREDMET: Odgovor na pitanje

U sjedištu Ugovornog organa dana 10.7.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-895-22/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-895-6/2025 u postupku javne nabavke Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 40 MVA za TS 110/x kV Brčko 2, dostavljen od strane privrednog subjekta EL PROMET D.O.O. u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. prvo pitanje

Pretpostavljamo da je postojeći transformator projektovan prema tada važećim tehničkim standardima, sa znatno većim dozvoljenim gubicima u odnosu na zahtjeve definisane predmetnom tehničkom specifikacijom. Istovremeno, predmet nabavke je transformator sa četiri namotaja, čija je konstrukcija značajno složenija u odnosu na standardne dvo- i tronomotajne transformatore. Ostvarivanje svih zahtjeva iz tehničke specifikacije, naročito onih koji se odnose na maksimalno dozvoljene gubitke, zahtijeva veći aktivni dio transformatora, a samim tim i veće ukupne dimenzije.

Zbog ovoga, molimo da se dozvoli odstupanje od propisanih maksimalnih dimenzija transformatora radi ispunjavanja svih ostalih tehničkih zahtjeva iz tenderske dokumentacije.

Napominjemo da je u prethodnoj tenderskoj dokumentaciji za rekonstrukciju iste TS bilo predviđeno da se temelji i uljne kade prilagode odabranom transformatoru, uključujući slučaj kada odobreni transformator ima veće dimenzije i masu. Citiramo prethodnu javnu ankvu za ovaj isti projekat: "Ukoliko Naručilac u toku provođenja postupka javne nabavke transformatora odobri ponuđene

transformatore većih dimenzija i težina Dobavljač po ovoj nabavci ima obavezu prilagoditi izgradnju temelja i uljnih kada spram odobrenih dimenzija i težina bez dodatnih troškova za Naručioca, uz održavanje proporcija koje su navedene u građevinskom dijelu u uslovima za izgradnju temelja i uljnih kada."

Imajući u vidu da se građevinski dio prilagođava konačno odabranom transformatoru, smatramo da povećanje dozvoljenih dimenzija ne bi uticalo na funkcionalnost postrojenja, dok bi omogućilo ispunjenje ostalih tehničkih zahtjeva, te ne vidimo tehničke i funkcionalne prepreke da se odobri transformator većih gabarita od navedenih u tehničkim zahtjevima.

"Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.	5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka	5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo	1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka	5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo	1341051110000221

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. odgovor na prvo pitanje


Poštovani,

Nije dozvoljeno odstupanje preko maksimalnih dimenzija koje su definisane tenderskom dokumentacijom na strani 73.

Takođe napominjemo da je tokom pripreme tenderske dokumentacije, a uvažavajući specifičnosti transformatora koji se nabavljaju, Ugovorni organ već značajno povećao dozvoljene maksimalne dimenzije transformatora koji su predmet nabavke.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-895/2025



"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221