



Broj: JN-OP-897-~~16~~6/2025

Datum: 20-03-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 18.03.2026. godine, pod brojem protokola JN-OP-897-12/2025, je zaprimljen Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-897-6/2025 u postupku javne nabavke: Nabavka izgradnje TS 110/x kV Jahorina, dostavljen od strane privrednog subjekta SIEMENS ENERGY d.o.o. Beograd, u kojem se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje:

Poštovana/i,

na strani 416 TD-a: Uređaj za održavanje IED uređaja u tehničkim šedulama stoj da su zahtevane dimenzije uređaja:

Širina: 470mm;

Dubina: 400mm;

Visina: 150mm.

Uvidom u kataloge proizvođača ovakve opreme trenutno na tržištu ne postoji uređaj koji odgovara ovim dimenzijama.

Jedini uređaj koji bi zadovoljio ove dimenzije je OMICRON CMC 356 - ali on se više ne proizvodi, a novi OMICRON uređaj koji se proizvodi umesto njega ima drugačiji oblik i dimenzije.

PITANJE: Shodno gore navedenom, molimo Vas ili da ne zahtjevate specifične dimenzije ili izmijenite zahtjevane dimenzije Uređaja za održavanje IED prema trenutnoj ponudi ovih uređaja na tržištu.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor:

Za Ugovorni organ je prihvatljivo da se ponudi i uređaj dimenzija 364x225x263 mm.

S poštovanjem,

Predsjednik komisije za javnu nabavku JN-OP-897/2025