



**PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

U sjedištu Ugovornog organa dana 19.03.2026. godine, pod brojem protokola JN-OP-897-13/2025 i dana 20.03.2026. godine, pod brojem protokola JN-OP-897-14/2025 su zaprimljeni Zahtjevi za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-897-6/2025 u postupku javne nabavke: Nabavka izgradnje TS 110/x kV Jahorina, dostavljeni od strane privrednih subjekta EL PROMET d.o.o. Banja Luka i SIEMENS ENERGY d.o.o. Beograd, u kojima se traže sljedeća pojašnjenja:

**Pitanje broj 1:**

*U tenderskoj dokumentaciji tačka 3.3 Upravljačka jedinica polja definisan je zahtjev:*

*- Minimalno 38 binarnih ulaza (prag pobude približno 176 VDC)*

*dok je u dijelu 9. Tehnički detalji, tehnička tabela 9.1. Upravljačka jedinica polja (u skladu sa tačkom 3.3) definisano:*

*- Minimalno 60 binarnih ulaza 220 VDC*

*Takođe, u tački 3.4. Numerička distantna zaštita (opciono: sa integrisanom funkcijom podužne diferencijalne zaštite) definisan je zahtjev:*

*- Minimalno 60 binarnih ulaza (prag pobude približno 176 VDC)*

*dok je u dijelu 9. Tehnički detalji, tehnička tabela 9.2. Numerička distantna zaštita opciono sa integrisanom funkcijom podužne diferencijalne zaštite (u skladu sa tačkom 3.4) definisano:*

*- Minimalno 30 binarnih ulaza 220 VDC*

*Molimo za potvrdu da u ovom slučaju važe tehničke karakteristike definisane u tehničkim tabelama – dio 9. Tehnički detalji (60 binarnih ulaza za Upravljačku jedinicu polja i 30 binarnih ulaza za Numeričku distantnu zastitu sa integrisanom funkcijom poduzne diferencijalne).*

**Pitanje broj 2:**

*U tenderskoj dokumentaciji tačka 9. Tehnički detalji, u tabeli 9.20 Uređaj za održavanje IED (u skladu s tačkom 6.) zahtjevane su sljedeće karakteristike:*

*Minimalno 1 USB-B port*

*Maksimalne dimenzije (bez ručke):*

*- Širina: 470 mm*

*- Dubina: 400 mm*

*- Visina: 150 mm*

*Da li su prihvatljive sljedeće karakteristike za krajnjeg korisnika:*

*1 USB-C port (umesto USB-B)*

*Dimenzije:*

*- Širina: 370 mm (<470mm)*

*- Dubina: 230 mm (<400mm)*

*- Visina: 270 mm (>150mm)*

**Pitanje broj 3:**

*U tenderskoj dokumentaciji na strani 206/646 kod vazduhom izolovanog postrojenja 24kV definisan je "Spojni most".*

*Kod gasom izolovanih postrojenja 24kV ovaj "Spojni most" se ne pominje. Molimo za potvrdu da li je slučajno izostavljen? Kako je naručilac opreme predvidio spajanje ćelija kod gasom izolovanih postrojenja 24kV predviđenih u dva reda kao što je prikazano u tenderskoj dokumentaciji u Jednopolnoj šemi.*

**Pitanje broj 4:**

*U tenderskoj dokumentaciji na strani 233/646 definisana je Ćelija za podužno rastavljanje (spojna ćelija).*

*Maximalna tražena širina Ćelije za podužno rastavljanje prema tenderskoj dokumentaciji (strana 237/646) iznosi 1000mm.*

*Molimo za potvrdu da je dozvoljeno ponuditi spojnu rastavnu ćeliju sa zahtjevanim karakteristikama zajedno sa dodatkom spojne (raiser) koji bi sadržao sklopku rastavljač. U tom slučaju ponudile bi se dve ćelije (dodatak spojne i raiser) čija bi ukupna širina iznosila 1200mm. Napominjemo da su ostale ćelije koraka 600mm, i kod svih njih tenderskom dokumentacijom tražena je maksimalna širina od 800mm čime se dobijaju uštede u prostoru sa stanovišta koraka ćelije.*

**Pitanje broj 5:**

*U tenderskoj dokumentaciji na strani 233/646 definisana je Ćelija za podužno rastavljanje (spojna ćelija) koja se na osnovu Jednopolne šeme spojnim mostom spaja sa transformatorskom ćelijom smeštenoj preko puta u drugom redu.*

*Molimo za potvrdu da je dozvoljeno ponuditi spojnu rastavnu ćeliju sa zahtjevanim karakteristikama zajedno sa dodatkom spojne (raiser) koji bi sadržao sklopku rastavljač. Dodatak spojne sa sklopka rastavljačem bi bila poslednja ćelija u prvom redu i spajala bi se preko spojnog mosta (bakarne izolovane sabirnice) sa transformatorskom ćelijom koja je smještena u drugom redu preko puta.*

**Pitanje broj 6:**

*Poštovani,*

*zbog izuzetne kompleksnosti projekta JN-OP-897/2025 TS Jahorina - NABAVKA IZGRADNJE TS 110/x kV JAHORINA, te vjerskih praznika koje imamo u toku izrade ponude, a sve u cilju pripreme što kvalitetnije ponude najljepše Vas molimo za produženje roka za predaju od 3 sedmice, odnosno do 28.04.2026 godine.*

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

**Odgovor na pitanje 1:**

Validni su podaci navedeni u tehničkim tabelama: minimalno 60 binarnih ulaza i 30 binarnih izlaza.

Za pitanje vezano za Numeričku distantnu zaštitu opciono sa integrisanom funkcijom podužne diferencijalne zaštite, validni su podaci navedeni u tehničkom opisu na strani 379 TD: 60 binarnih ulaza i 22 binarna izlaza. Pošto je isto pitanje ranije postavio privredni subjekt

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka  
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,  
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550  
Operativna područja:  
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

JIB: 4402369530009

ID broj PDV:

402369530009

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

UniCredit Bank a.d. B. Luka

Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo

Atos Bank a.d. Banja Luka

ASA Banka d.d. Sarajevo

5550070151342858

5510010003400849

1413065320340257

5672411000000702

1341051110000221

Siemens Energy d.o.o. Beograd (JN-OP-897-10/2025 od 13.3.2026.), u skladu sa odgovorom Ugovornog organa, izvršene su odgovarajuće izmjene TD.

**Odgovor na pitanje 2:**

Za Ugovornog organa je prihvatljiv uređaj navedenih dimenzija i karakteristika.

**Odgovor na pitanje 3:**

Naručilac je predvidio spajanje gasom izolovanih ćelija kablovskim spojnim mostom ili preko izolovanih bakarnih sabarnica, ili nekim drugim relevantnim prijedlogom proizvođača ćelija.

**Odgovor na pitanje 4:**

Dozvoljeno je ponuditi navedeno.

**Odgovor na pitanje 5:**

Dozvoljeno je ponuditi navedeno.

**Odgovor na pitanje 6:**

Ugovorni organ ostaje pri roku za predaju ponuda definisanom u TD.

S poštovanjem,

Predsjednik komisije za javnu nabavku JN-OP-897/2025

