



Broj: JN-OP-897-23/2025

Datum: 26-03-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 24.03.2026. godine, pod brojem protokola JN-OP-897-20/2025 je zaprimljen Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-897-6/2025 u postupku javne nabavke: Nabavka izgradnje TS 110/x kV Jahorina, dostavljen od strane privrednog subjekta SIEMENS ENERGY d.o.o. Beograd, u kojima se traže sljedeća pojašnjenja:

Pitanje broj 1:

Tenderskom dokumentacijom za SN postrojenja se traži dostava kompletnih protokola o provedenim tipskim ispitivanjima navedenim u tabelarnom pregledu tipskih ispitivanja prema standardu BAS EN IEC 62271-200 ili ekvivalent. U tabelama se konkretno poziva na paragrafe standarda koji počinju sa 6.xx, dok se prema važećem standardu BAS EN IEC 62271-200, paragrafi počinju pod rednim brojem 7.xx. Molimo ugovorni organ da uskladi tabelarni pregled tipskih ispitivanja sa važećim standardom.

Pitanje broj 2:

Tenderskom dokumentacijom za SN postrojenja se traži dostava kompletnih protokola o provedenim tipskim ispitivanjima navedenim u tabelarnom pregledu tipskih ispitivanja prema standardu BAS EN IEC 62271-200 ili ekvivalent. Kompletnu protokole o provedenim tipskim ispitivanjima nam naši partneri odbijaju dostaviti zbog zaštite intelektualnog vlasništva. Prema našim saznanjima većina proizvođača SN opreme ne dostavlja kompletne protokole o tipskim ispitivanjima, čime se limitira konkurencija. Molimo ugovorni organ da prihvati dostavljanje prvih stranica stranica tipskih ispitivanja iz kojih je vidljivo koji tip postrojenja je testiran, po kojem standardu/paragrafu, koji test, koja laboratorija i uspješnost testa i uz to ovjerene od strane neovisne međunarodno priznate institucije u skladu sa ISO17020 i ISO17025.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor na pitanje 1:

Ugovorni organ je saglasan sa prijedlogom i u skladu sa tim biće urađena izmjena TD.

Odgovor na pitanje 2:

Ugovorni organ ostaje pri zahtjevu iz TD; potrebno je dostaviti kompletne tipske testove, kako je navedeno u TD.

S poštovanjem,

Predsjednik komisije za javnu nabavku JN-OP-897/2025