



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-906-2 /2025

Datum: 19-06-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 16.06.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-906-7/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-906/2025 u postupku javne nabavke robe Nabavka rekonstrukcije TS 35/10 kV Kerep, dostavljen od strane privrednog subjekta ELCOM d.o.o. Tuzla, u kojim se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Tenderskom dokumentacijom za potporni izolator za 35 kV zahtijevane su sljedeće karakteristike: ukupna dužina izolatora 490 mm, prelomna sila ≥ 4 kN te donji metalni fitting sa jednom rupom, opremljen vijčanom opremom i vijkom M12 za učvršćenje na čeličnu konstrukciju.

S obzirom na to da na tržištu ne postoji izolator koji u potpunosti odgovara navedenim zahtjevima, molimo Vas da potvrdite da li je prihvatljivo ponuditi jedan od sljedećih tipova izolatora, pri čemu su sve ostale karakteristike u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije:

Opcija 1:

Ukupna dužina izolatora: 490 mm,

Prelomna sila: 3750 N,

Donji metalni fitting: 4 rupe, opremljen vijčanom opremom i vijkom M12 za učvršćenje na čeličnu konstrukciju.

Opcija 2:

Ukupna dužina izolatora: 475 mm,

Prelomna sila: ≥ 4000 N,

Donji metalni fitting: 4 rupe, opremljen vijčanom opremom i vijkom M12 za učvršćenje na čeličnu konstrukciju.

Molimo Vas za potvrdu da li je prihvatljiva ponuda jednog od navedenih izolatora.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Prihvatljivo je ponuditi potporni izolator 35 kV karakteristika navedenih u Opciji 2, uz uslov da su sve ostale tehničke karakteristike potpornog izolatora u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije:

U skladu s navedenim, biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-906/2025