



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-907-15/2025

Datum: 12-02-2026

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-907/2025 „Nabavka izgradnje 110 kV DV polja u TS 220/x kV Gradačac“, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije broj: JN-OP-907-6/2025

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-907-6/2025 vrše se izmjene kako slijedi.

Prilog 8, Tehnički zahtjevi i specifikacije, poglavlje D.1.1. PREKIDAČ 123 kV, tabela TEHNIČKI DETALJI, stavka 1. Trofazni trolni prekidač SF6 sa motor-opružnim mehanizmom za vanjsku montažu sa jednopolnim mehanizmom za pokretanje, dio d/Karakteristike pogonskog mehanizma prekidača, tačka 1. mijenja se i sada glasi:

1. broj pogonskih mehanizama: 3

U Prilogu 8, Tehnički zahtjevi i specifikacije, poglavlje D.1.3. MJERNI TRANSFORMATORI 110 kV, dio Rutinska ispitivanja (strana 110 i 111 tenderske dokumentacije) briše se tekst:

„Sljedeća Rutinska ispitivanja trebaju biti obavljena na svakom od isporučenom naponskom mjernom transformatoru a na način kako su ona definisana sa BAS EN 61869-1:2011 Mjerni transformatori - Dio 1: Opšti zahtjevi, BAS EN 61869-2:2014 Mjerni transformatori - Dio 1: Opšti zahtjevi, ili ekvivalentnim standardima su:

a) **Powe-frequenecy voltage withstand test on primary treminals; Tačka 7.3.1. BAS EN 61869-2:2014 Mjerni transformatori - Dio 1: Opšti zahtjevi ili ekvivalentnim standardom**

b) **Parial discharge measusament; Tačka 7.3.2. BAS EN 61869-2:2014 Mjerni transformatori - Dio 1: Opšti zahtjevi ili ekvivalentnim standardom**

c) **Test for accuracy; Tačka 7.3.5 V BAS EN 61869-2:2014 Mjerni transformatori - Dio 1: Opšti zahtjevi ili ekvivalentnim standardom**

d) **Power frequency withstand test; Tačka 7.3.3. i 7.3.4 BAS EN 61869-2:2014 Mjerni transformatori - Dio 1: Opšti zahtjevi ili ekvivalentnim standardom**

e) **Verification of markings; Tačka 7.3.6. BAS EN 61869-2:2014 Mjerni transformatori - Dio 1: Opšti zahtjevi ili ekvivalentnim standardom**

f) **Measurment of capacitance and dielectric dissipation factor; Tačka 7.4.3. BAS EN 61869-2:2014 Mjerni transformatori - Dio 1: Opšti zahtjevi ili ekvivalentnim standardom**“.

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave na Portalu javnih nabavki BiH i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Prilozi:

- stranica 73 tenderske dokumentacije broj JN-OP-907-6/2025 sa unesenom izmjenom

Predsjednik Komisije za
JN-OP-907/2025





kapacitivnih struja	vjerovatnoća	
19. učestanost mehaničkih operacija	≥ klasa M2	
20. materijal izolatora	Polimerni kompozitni prema BAS IEC 61462 ili ekvivalentnom standardu ili porcelan C130, BAS IEC 60672-3 ili ekvivalentnom standardu	
21. strujna staza (stepen zagađenja):	≥25 mm/kV	
22. VN priključci (terminali)	aluminijumski ravni (DIN opcija za rupe)	
23. sile naprezanja na priključcima: -statičko -statičko + dinamičko	≥ 1500 N ≥ 3000 N	
24. vanjska kontrola SF6 gasa (temperaturno kompenzovano)	1 senzor gustine po polu	
25. rastojanje između faza	2000 mm	
d/ Karakteristike pogonskog mehanizma prekidača:		
1. broj pogonskih mehanizama	3	
2. radni metod	motorno opružni pogon male snage	
3. nazivni napon napajanja motora	220 V DC	
4. broj i tip slobodnih pomoćnih kontakata	12 NO+12 NC	
5. automatsko ponovno uključivanje pogodno za:	1+3 pola	
6. nazivni napon pomoćnih krugova	220 V DC	
7. upravljački naponi: -dvopolna komanda za uklop prekidača -jednopolna komanda za isklop prekidača	220 V DC da da	
8. broj kalemova za isklop	2	
9. broj kalemova za uklop	1	
10. indikator pozicije	indikator i pomoćni kontakti direktno pogonjeni	
e/ Karakteristike upravljačkog ormara:		
1. nivo zaštite upravljačkog ormara	≥ IP 54, prema BAS EN 60529 Stepeni zaštite obezbijeđenim	