



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-907-~~17~~/2025

Datum: 13 -02- 2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 12.02.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-907-12/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-907/2025 u postupku javne nabavke robe Nabavka izgradnje DV polja 110 kV u TS 220/x kV Gradačac, dostavljen od strane privrednog subjekta NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION D.O.O., u kojim se traže sljedeća pojašnjenja:

1. U poglavlju D.2.1. Oprema za zaštitu i upravljanje, na stranici 125 TD navodi se za upravljačku jedinicu polja sljedeće:

- Analogni ulazi modul sa min. 4 ulaza 4-20 mA (ako nije implementiran u numeričkog diferencijalnoj zaštiti transformatora).

Takođe, u tabelama tehničkih detalja, na stranci 137 TD se za upravljačku jedinicu polja navodi zahtjev.

- Minimalno 4 analogna ulaza 4-20 mA, samo u uređaju za energetske transformator T1, ako nisu implementirani u numeričkoj diferencijalnoj zaštiti.

Pitanje:

Obzirom da se očigledno radi o grešci, jer je predmet ove TD 110 kV DV polje, a ne energetske transformator T1 molimo vas da potvrdite da za upravljačku jedinicu 110 kV DV polja, kao ni za distantnu zaštitu 110 kV DV polja, nije potrebno predvidjeti analogni ulazni modul sa min. 4 analogna ulaza 4-20 mA.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Potvrđujemo da se radi o grešci, te da nije potrebno predvidjeti analogni ulazni modul sa min. 4 analogna ulaza 4-20 mA za upravljačku jedinicu 110 kV DV polja, kao ni za distantnu zaštitu 110 kV DV polja. Kod popunjavanja tebe na stranici 137 u kolonu „Ponudene karakteristike“, pored zahtjeva „Minimalno 4 analogna ulaza 4-20 mA“ ponuđači treba da upišu: „NE TRAŽI SE (u skladu sa pojašnjenjem TD)“.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-907/2025