



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-918-~~1~~/2024

Datum: 22-08-2025

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-918/2024 - Nabavka izgradnje TS 110/x kV Banja Luka 10 sa priključnim 110 kV kablovskim vodovima, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije

broj: JN-OP-918-6/2024

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-918-6/2024 vrše se izmjene kako slijedi:

1. Tačka 15.1 mijenja se na način da se u trećem pasusu u dijelu rečenice: „...i/ili dijelove transformatorskih stanica uključujući i/ili VN postrojenje i/ili SN postrojenje i/ili pomoćno napajanje i/ili zaštitne uređaje i/ili SCADA i/ili TK sistem.“, ispred riječi: „dijelove“ briše: „i/ili“ i sada tačka 15.1 glasi:

„Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 49. ZJN, ponuda će biti odbačena ako nisu ispunjeni zahtijevani minimalni uslovi:

Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora isporuke robe sa ugradnjom čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti od 18.000.000,00 KM, u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

Pod pojmom „karakter i kompleksnost slični“ podrazumijeva se uspješno izvršenje ugovora koji za predmet imaju isporuku robe, ugradnju robe kao i pripadajuće usluge ili uspješno izvršenje ugovora koji za predmet imaju isporuku robe ili ugradnju robe ili izvršenje pripadajućih usluga za izgradnju ili rekonstrukciju elektroenergetskih objekata naponskog nivoa 110 kV ili višeg što obuhvata transformatorske stanice naponskog nivoa 110 kV ili višeg, podzemne kablovske vodove naponskog nivoa 110 kV ili višeg, vanjskih kablovskih završnica naponskog nivoa 110 kV ili višeg, unutrašnjih kablovskih završnica na GIS postrojenje naponskog nivoa 110 kV ili višeg, kablovskih spojnice naponskog nivoa 110 kV ili višeg, nadzemne vodove naponskog nivoa 110 kV ili višeg i dijelove transformatorskih stanica uključujući VN postrojenje i/ili SN postrojenje i/ili pomoćno napajanje i/ili zaštitne uređaje i/ili SCADA i/ili TK sistem.

„Elektroprenos Bosne i Hercegovine“ a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702

Predmetni obim izvršenja (isporuka robe, ugradnja robe i pripadajuće usluge) može biti obuhvaćen jednim ugovorom ili kroz više ugovora, na način da svaki od navedenih segmenata predmetnog obima mora biti obuhvaćen najmanje jednim ugovorom. Ponuđač mora imati mogućnost angažovanja stručnog osoblja za rad sa podzemnim kablovima, kablovskim spojnicama i kablovskim završnicama naponskog nivoa 110 kV ili višeg.

2. U Prilogu 3 – Obrazac za cijenu ponude, Dio B: IZGRADNJA KV 110 kV TS BANJA LUKA 10 – TS BANJA LUKA 3, tabela B3. tačka B3.1. mijenja se i sada glasi:

„Izgradnja trase 110 kV kablovskog voda za povezivanje TS 110 kV Banja Luka 10 sa postojećom TS 110 kV Banja Luka 3 na području grada Banja Luka komplet sa svim neophodnim ispitivanjima opreme i građevinskih materijala, obezbjeđenjem predmetne trase tokom izvođenja radova kao i nabavkom opreme te izvođenjem svih neophodnih građevinskih radova i opreme potrebnih za priključenje sa postojećom TS 110 kV Banja Luka 3, u skladu sa svim zahtjevima navedenim u Prilogu 8 - Tehničke specifikacije; Dužina trase cca 1.500,00 m“

3. U Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije, Dio C.3. TEHNIČKI OPIS RADOVA ZA IZGRADNJU KABLOVSKOG VODA 110 kV TS BANJA LUKA 10 – TS BANJA LUKA 3, u šestom pasusu, tekst:

„U TS Banja Luka 3 potrebno je projektovati izgradnju jednog novog čelično-rešetkastog nosača, sa jednopolnim kablovskim završnicama sa silikonskom izolacijom, montirane na izolirane potporne izolatore u liniji sa postojećim portalima (na mjestu predviđenom za izgradnju novog polja KV 110 kV BL 10.“ mijenja se i sada glasi:

„U TS Banja Luka 3 potrebno je projektovati i izgraditi jedan novi čelično-rešetkasti nosač na novim AB temeljima, sa jednopolnim kablovskim završnicama sa silikonskom izolacijom, montirane na izolirane potporne izolatore u liniji sa postojećim portalima (na mjestu predviđenom za izgradnju novog polja KV 110 kV BL 10)“

4. U Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije, Dio D.3.1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA SN POSTROJENJA, u svim stavkama tabele izuzev u stavci 7. dijelovi teksta koji se odnose na ZAŠTITNO-UPRAVLJAČKI UREĐAJ, a koji je glasio:

„• Zaštitno-upravljački uređaj treba Ispunjavati sve zahtjeve definisane u poglavlju D.6 - Sistem za zaštitu i upravljanje“, mijenja se i sada glasi:

„• Zaštitno-upravljački uređaj treba Ispunjavati sve zahtjeve definisane u poglavlju D.3.1.1 – Tehnička specifikacija i zahtjevi za zaštitno-upravljački uređaj“

5. U Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije, Dio D.5.2. ENERGETSKI KABLOVI 123 kV, 24 kV, 12 kV i 1 kV, KABLOVSKE SPOJNICE 123 kV, KABLOVSKE ZAVRŠNICE I KABLOVSKE STOPICE – tačka D.5.2.1. Obim isporuke

tekst:

„Uz isporuku **kablovskih završnica 123 kV unutrašnjeg ("plug-in") tipa i kablovskih stopica** za iste potrebno je dostaviti i **tri seta** za potrebe interventnog održavanja.” mijenja se i sada glasi:

„Uz isporuku **kablovskih završnica 123 kV unutrašnjeg ("plug-in") tipa i kablovskih stopica** za iste potrebno je dostaviti i **jedan set** za potrebe interventnog održavanja.”.

Tekst:

„ Uz isporuku **kablovskih spojnica 123 kV** dostaviti i **tri seta** za potrebe interventnog održavanja” mijenja se i sada glasi:

„Uz isporuku **kablovskih spojnica 123 kV** dostaviti i **jedan set** za potrebe interventnog održavanja”

Na kraju tačke D.5.2.1. Obim isporuke dodaje se tekst:

„Pod pojmom "set" se podrazumijeva sva neophodna roba, alati i oprema potrebni za sanaciju oštećenja na završetku i stopici, odnosno spojnici predmetnog kabla (žile koja je u kvaru).“

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave u sistemu "E-nabavke" i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

IV

U skladu sa članom 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni list BiH., br. 39/14, 59/22 i 50/24), Ugovorni organ će produžiti rok za podnošenje ponuda za 7 dana.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-918/2024


Slaviša Čekić