



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-918- 4/2024

Datum: 22-08-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 14.8.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-918-7/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-918-6/2024 u postupku javne nabavke izgradnje TS 110/x kV Banja Luka 10 sa priključnim 110 kV kablovskim vodovima, dostavljen od strane privrednog subjekta ELNOS BL d.o.o. Banja Luka, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

Kroz pregled tenderske dokumentacije primetili smo da u zahtevima SN postrojenja (D.3. SN POSTROJENJE 20kV i 10kV) u delu definisanja Zaštitno-upravljačkog uređaja se referencira na D.6. Sistem za zaštitu i upravljanje („Zaštitno-upravljački uređaj treba ispunjavati sve zahtjeve definisane u poglavlju D.6 - Sistem za zaštitu i upravljanje „). Međutim, deo D.6. Sistem za zaštitu i upravljanje sadrži samo zahteve za zaštitno-upravljačke uređaje 110kV, bez definisanih zahteva za releje SN postrojenja. Molim da se izvrši dopuna tenderske dokumentacije, Deo D.6 sa zahtevima i tehničkim tabelama za releje koji se ugrađuju u SN postrojenja kako bi isti mogli biti definisani.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Uvidom u predmetne zahtjeve ustanovljena je greška u referenciranju poglavlja koje definiše predmetne tehničke zahtjeve. U skladu s navedenim doći će do izmjene tenderske dokumentacije.

S poštovanjem,

Predsjednika Komisije za
JN-OP-918/2024


Slaviša Čekić