



Broj: JN-OP-918-*B*/2024

Datum: 22-08-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 21.8.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-918-8/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-918-6/2024 u postupku javne nabavke izgradnje TS 110/x kV Banja Luka 10 sa priključnim 110 kV kablovskim vodovima, dostavljen od strane privrednog subjekta BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Tenderskom dokumentacijom, tačnije opisom SN postrojenja je predviđeno da se u mjernoj ćeliji nalazi zemljospojnik sabirnica 24 kV.

Da li je za ugovorni organ prihvatljivo da se zemljospojnik sabirnica nalazi u nekoj od vodnih ćelija umjesto u mjernoj ćeliji? Mogućnost uzemljenja sabirnica je i na taj način zadovoljena.

2. Tenderskom dokumentacijom, tačnije opisom mjerne ćelije SN postrojenja je predviđeno da ugrađeni zemljospojnik omogućava mehaničku blokadu između izvlačivog dijela prekidača i noževa za uzemljenje što nije primjenjivo za mjernu ćeliju. Molimo da se pojasni tražena blokada zemljospojnika sabirnica koja bi u svakom slučaju morala biti putem elektromagnetne brave, a ne čisto mehanička. Ista bi morala biti usklađena sa položajima svih prekidača postrojenja.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Više je razloga protiv ovog koncepta realizacije zemljospojnika SN sabirnica. Kao prvo, sama konstrukcija vodnih ćelija nije optimalna za ugradnju zemljospojnika sabirnica jer je u istoj već predviđen zemljospojnik kablovskih priključaka te bi sama konstrukcija bila poprilično komplikovana sa stanovišta održavanja postrojenja. S druge strane, mjerna ćelija te problematike nema. Kao drugo, sama činjenica da u vodnoj ćeliji postoji prekidni element koji, teoretski, može vlastitom eksplozijom da ošteti zemljospojnik i, na taj način, onemogućiti brzo i efikasno uzemljavanje sabirnica ide u prilog zahtjevu koji je već definisan tehničkim specifikacijama u tenderskoj

dokumentaciji. Na kraju, kao treće i najbitnije je sigurnosno-preventivni aspekt. U cilju izbjegavanja potencijalnih grešaka pri manipulacijama zemljospojnika kablovskih priključaka te jasne logike koncepta uzemljavanja pojedinih komponenti SN postrojenja Ugovorni organ je odavno usvojio praksu da vodna ćelija ne smije sadržavati zemljospojnik SN sabirnica. Tako je spriječena mogućnost zabune rukovaoca SN postrojenja oko tipa zemljospojnika sa kojim treba da manipuliše. Prijedlog privrednog subjekta da neka od vodnih ćelija sadrži zemljospojnik SN sabirnica bi mogao da unese zabunu (pogotovo u psihološki stresnim situacijama, kao na primjer kod havarija). Na osnovu svega rečenog, Ugovorni organ smatra da predloženi koncept lokacije zemljospojnika SN sabirnica nije prihvatljiv.

2. Predmetna blokada je detaljno opisana u sklopu tehničkih zahtjeva i specifikacija u poglavlju D.3.3.11. Blokade. U dijelu tabele zahtijevanih karakteristika SN postrojenja, stavka 4. Mjerna ćelija za unutrašnju montažu sa zaštitno-upravljačkim uređajem i zemljospojnikom, u tački 2. Tropolni zemljospojnik ustanovljena je greška u opisu zahtjeva, tj. riječ „mehanička“ ispred riječi blokada je višak. U skladu s navedenim doći će do izmjene tenderske dokumentacije.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-918/2024


Slaviša Čekić