



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-975-25/2024

Datum: 27-08-2025

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-975/2024 - Nabavka adaptacije TS 110/x kV Mrkonjić Grad (SN postrojenje), Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije broj: JN-OP-975-6/2024

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-975-6/2024 vrše se izmjene kako slijedi:

1. U Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije, poglavlje D.2. Srednjenaponsko postojenje 20 kV, Tehnička specifikacija srednjenaponskih ćelija, stavka 3. Mjerna ćelija 24 kV za unutrašnju montažu, sa zaštitno-upravljačkim uređajem, dio teksta koji se odnosi na trolni nož za uzemljenje, u šestoj tački koja je glasila (strana 94/171 tenderske dokumentacije):

„mehanička blokada između izvlačivog dijela prekidača i noževa za uzemljenje“

mijenja se na način da se briše riječ „mehanička“ ispred riječi „blokada“ i sada ta tačka glasi:

„blokada između izvlačivog dijela prekidača i noževa za uzemljenje“

2. U Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije, poglavlje D.2. Srednjenaponsko postojenje 20 kV, Tehnička specifikacija srednjenaponskih ćelija, Tehnički zahtjevi za ćelije srednjeg napona 24 kV, tekst koji se odnosi na Montažu, ispitivanje na mjestu ugradnje i puštanje u rad tekst koji je glasio (strana 114/171 tenderske dokumentacije):

„Montaža, funkcionalno ispitivanje na mjestu ugradnje i puštanje u rad 24 kV ćelija biće izvršeno od strane Dobavljača po pisanim uputama proizvođača opreme. Puštanje u rad 24 kV ćelija izvršiće se pod nadzorom jednog ili više specijalista iz fabrike proizvođača. Naime, prije puštanja u rad 24 kV ćelija po pozivu Dobavljača, proizvođač će izvršiti pregled i dati odobrenje za puštanje pod napon 24 kV ćelija“

mijenja se i sada ta tačka glasi:

„Montaža, funkcionalno ispitivanje na mjestu ugradnje i puštanje u rad 24 kV ćelija biće izvršeno od strane Dobavljača po pisanim uputama proizvođača opreme. Puštanje

u rad 24 kV ćelija izvršiće se pod nadzorom jednog ili više specijalista iz fabrike proizvođača ili od strane predstavnika Dobavljača sertifikovanih od strane proizvođača. Naime, prije puštanja u rad 24 kV ćelija po pozivu Dobavljača, proizvođač ili predstavnik Dobavljača sertifikovan od strane proizvođača, će izvršiti pregled i dati odobrenje za puštanje pod napon 24 kV ćelija“

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave u sistemu "E-nabavke" i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-975/2024

