



Broj: JN-OP-975-15/2024

Datum: 15-08-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 8.8.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-975-11/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-975-6/2024 u postupku javne nabavke Adaptacije TS 110/x Mrkonjić Grad (SN postrojenje), dostavljen od strane privrednog subjekta BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Tenderskom dokumentacijom je predviđena nabavka dva otpornika za uzemljenje neutrealne tačke 20 kV. Nigdje u tenderu se ne spominju temelji za ove otpornike.

Da li su u pitanju postojeći temelji i da li sadrže otvore za provlačenje kablova?

2. Molimo da se dostavi dispozicija kompletnog postrojenja kako bi se mogle približno odrediti količine 20 kV kablova za zamjenu i moguća lokacija mobilne TS 20 kV.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Na lokalitetu TS se nalaze temelji predviđeni za montažu predmetnih otpornika. Sagrađeni su u formi paralelnih i međusobno razdvojenih AB temeljnih greda, tako da je time već omogućen priključak kablovima sa donje strane. Predmetne temeljne grede su dimenzija 180x25 cm, visine 40 cm. Razmak između greda je oko 85 cm.



2. Tražena dokumentacija je dostupna za preuzimanje sa linka koji je dat u prethodnom Pojašnjenju JN-OP-975-12/2024 od 11.08.2025.

S poštovanjem,

Zamjenik Predsjednika Komisije za
JN-OP-975/2024


Slavisa Cekić