



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-976-29/2024

Datum: 12 -11- 2025

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-976/2024 - Nabavka opreme (VN), radova i usluga za potrebe zamjene opreme u TS OP Sarajevo, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije broj: JN-OP-976-6/2024

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-976-6/2024 u prilogu 18.2-TABELARNI PREGLED TIPSKIH ISPITIVANJA ZA RASTAVLJAČE 110 i 220 kV, vrše se izmjene kako slijedi:

Tekst: Dielektrična tipska ispitivanja (*Dielectric test*) u skladu sa tačkom 6.2 relevantnog standarda mijenja se i sada glasi „Dielektrična tipska ispitivanja (*Dielectric test*) u skladu sa tačkom 7.2 relevantnog standarda“.

Tekst: RIV test (*Radio Interference Test*) u skladu sa tačkom 6.3 relevantnog standarda mijenja se i sada glasi „RIV test (*Radio Interference voltage (RIV) test*) u skladu sa tačkom 7.3 relevantnog standarda“.

Tekst: Ispitivanje porasta temperature i mjerenje otpora glavnog strujnog kruga (*temperature rise test and resistance measurement of main circuits*) u skladu sa sa tačkama 6.4 i 6.5 relevantnog standarda mijenja se i sada glasi „Ispitivanje otpora, test kontinuirane struje (*resistance measurement, continous current test*) u skladu sa sa tačkama 7.4 i 7.5 relevantnog standarda“.

Tekst: Kratkospojna ispitivanja podnosivom strujom (*peak and short-time withstand current tests*) u skladu sa tačkom 6.6 relevantnog standarda mijenja se i sada glasi „Kratkospojna ispitivanja podnosivom strujom (*peak and short-time withstand current tests*) u skladu sa tačkom 7.6 relevantnog standarda“.

Tekst: Verifikacija zaštite oklopa (*verification of the protection*) u skladu sa tačkom 6.7 relevantnog standarda mijenja se i sada glasi „Verifikacija zaštite (*verification of the protection*) u skladu sa tačkom 7.7 relevantnog standarda“.

Tekst: Ispitivanje zaptivenosti (*tightness test*) u skladu sa tačkom 6.8 relevantnog standarda mijenja se i sada glasi „Ispitivanje zaptivenosti (*tightness test*) u skladu sa tačkom 7.8 relevantnog standarda“.

Tekst: *Test to prove the short-circuit making performance of earthing switches* u skladu sa tačkom 6.101 relevantnog standarda mijenja se i sada glasi „*Test to prove the short-circuit making performance of earthing switches* u skladu sa tačkom 7.101 relevantnog standarda“

Dodaje se: *Mehaničko ispitivanje (operating and mechanical endurance test)* u skladu sa podtačkama 7.102 standarda

Tekst: Ispitivanje graničnih temperatura (*operation at the temperature limits*) u skladu sa tačkom 6.104 relevantnog standarda mijenja se i sada glasi „Ispitivanje graničnih temperatura (*operation at the temperature limits*) u skladu sa tačkom 7.104 relevantnog standarda

Napomena: dozvoljeno je dostaviti uz isporuku opreme u slučaju da isti nije raspoloživ u momentu dostavljanja ponude“

Tekst: Ispitivanje pravilnog funkcionisanja položajnih uređaja (*tests to verify the proper functioning of the position-indicating device*) u skladu sa tačkom 6.105 standarda mijenja se i sada glasi: „Ispitivanje pravilnog funkcionisanja položajnih uređaja (*tests to verify the proper functioning of the position-indicating device*) u skladu sa tačkom 7.105 standarda“

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave u sistemu "E-nabavke" i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

IV

U skladu sa članom 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni list BiH“, br. 39/14, 59/22 i 50/24), Ugovorni organ će produžiti rok za podnošenje ponuda za 7 dana.

Prilog: str. 407/408 tenderske dokumentacije

Predsjednik Komisije za
JN-OP-976/2024



Imamović Nedim

**PRILOG 18.2 - TABELARNI PREGLED TIPSKIH ISPITIVANJA ZA
RASTAVLJAČE 110 i 220 kV**

BAS/EN/IEC 62271-102 ili ekvivalentni standardi	Broj protokola provedenog tipskog ispitivanja	Broj strane u ponudi	Naziv ispitne laboratorije	Naziv akreditacionog tijela
Dielektrična tipska ispitivanja (<i>Dielectric test</i>) u skladu sa tačkom 7.2 relevantnog standarda				
RIV test (<i>Radio Interference voltage (RIV) test</i>) u skladu sa tačkom 7.3 relevantnog standarda				
Ispitivanje otpora, test kontinuirane struje (<i>resistance measurement, continous current test</i>) u skladu sa sa tačkama 7.4 i 7.5 relevantnog standarda				
Kratkospojna ispitivanja podnosivom strujom (<i>peak and short-time withstand current tests</i>) u skladu sa tačkom 7.6 relevantnog standarda				
Verifikacija zaštite (<i>verification of the protection</i>) u skladu sa tačkom 7.7 relevantnog standarda				
Ispitivanje zaptivenosti (<i>tightness test</i>) u skladu sa tačkom 7.8 relevantnog standarda				
<i>Test to prove the short-circuit making performance of earthing switches</i> u skladu sa tačkom 7.101 relevantnog standarda				
<i>Mehaničko ispitivanje (operating and mechanical endurance test)</i> u skladu sa podtačkama 7.102 standarda;				
Ispitivanje graničnih temperatura (<i>operation at the temperature limits</i>) u skladu sa tačkom 7.104 relevantnog standarda Napomena: dozvoljeno je dostaviti uz isporuku opreme u slučaju da isti nije raspoloživ u momentu dostavljanja ponude“				
Ispitivanje pravilnog funkcionisanja položajnih uređaja (<i>tests to verify the proper functioning of the position-indicating device</i>) u skladu sa tačkom 7.105 standarda				

Potpis i pečat Ponuđača _____