



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-976- 8 /2024

Datum: 17 -10- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 17.10.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-976-7/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-976-6/2024 u postupku javne nabavke robe: Nabavka opreme (VN), radova i usluga za potrebe zamjene opreme u TS OP Sarajevo, dostavljen od strane privrednog subjekta SIEMENS ENERGY d.o.o. Beograd u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

Pitanje:

„ Poštovana/i,

u tenderskoj dokumentaciji u tačkama D.1.1.1.3.7./ D.2.1.1.3.7./ D.3.1.1.3.7 i D.4.1.1.3.7. Dokumentacija koja se podnosi zajedno sa Ponudom je između ostalog navedeno da je potrebno dostaviti:

-nacrte (nacrte sa dimenzijama prekidača, nacрте temelja, natpisnu pločicu pogonskog mehanizma i upravljačkog ormara)

u tačkama D.1.1.1.3.8./ D.2.1.1.3.8./ D.4.1.1.3.7 i D.4.1.1.3.8. Dokumentacija koja se dostavlja zajedno sa robom, za ponuđeni tip prekidača je navedeno da je potrebno dostaviti:

-nacrti (nacrti sa dimenzijama prekidača, nacрте temelja, natpisnu pločicu)

Molim Vas da pojasnite da se slučajno ne radi o grčci u zahtjevu za dokumentaciju koja se dostavlja sa ponudom.

Zahtjev za uvid u natpisnu pločicu pogonskog ormara i upravljačkog mehanizma je neobičan – nestandardan zahtjev.

Natpisna pločica prekidača je standardan zahtjev“

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.	5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka	5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo	1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka	5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo	1341051110000221


Odgovor na pitanje:

U predmetnoj TD u tačkama koje se odnose na zahtjeve za prekidače 123 kV D.1.1.1.3.7., D.2.1.1.3.7., D.3.1.1.3.7 i D.4.1.1.3.7., u okviru Dokumentacije obavezne za dostavu sa ponudom i sa robom, uspostavljen je zahtjev za dostavom natpisne pločice pogonskog i upravljačkog ormara.

U slučaju da proizvođač prekidača natpisnom pločicom ne obilježava oba ormara - pogonski i upravljački, saglasni smo da ponuđač u dokumentaciji obaveznoj za dostavu priloži samo jednu natpisnu pločicu uz obrazloženje ponuđača u kojem je potrebno navesti da proizvođač prekidača radi samo jednu natpisnu pločicu za tip prekidača koji je predmet ponude.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-976/2024


Imamović Nedim