



Broj: JN-OP-979-16 /2024

Datum: 23 -07- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 18.07.2025. godine, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-979-15/2024 u postupku javne nabavke (Nabavka opreme (SCADA, sistem zaštite i upravljanja), radova i usluga za potrebe zamjene opreme u TS 110/x kV Sarajevo 1), dostavljen od strane privrednog subjekta (NEXEN), u kojima traže sljedeće pojašnjenje TD:

Pitanje 1:

Kako u odgovoru na prethodno pitanje navodite da je istina da u objektima Elektroprenosa BiH postoje IED uređaji i SCADA sistemi različitih proizvođača koji komuniciraju po IEC 61850 protokolu, ali je takođe istina da su svi izabrani ponuđači, koji su ponudili ovakva rješenja, dostavili traženi IEC 61850 certifikat i protokol o testiranju ponuđenog SCADA sistema sa svakim ponuđenim IED uređajem, skrećemo pažnju da npr. OP Banja Luka i OP Tuzla, koje su deo Elektroprenosa BiH, ne traže ovaj dokument.

Naši partneri su radili nekoliko trafostanica u tim OP (TS Šipovo, TS Kotor Varoš, TS Teslić, TS Laktaši) u kojima bez problema rade ponuđeni releji i SCADA drugog proizvođača i nikada se nisu susreli sa ovakvim zahtjevom niti su imali obavezu dostaviti traženu dokumentaciju.

S tim u vezi, možete li nam pojasniti sljedeće:

Ko izdaje traženi dokument?

Da li može da se dobije primer tog dokumenta?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor 1:

Neprihvatljivo je porediti tehničke zahtjeve iz različitih tendera, budući da se svaka tenderska dokumentacija izrađuje isključivo u skladu sa specifičnim potrebama ugovornog organa i konkretnim predmetom nabavke. Činjenica je da u svim transformatorskim stanicama u vlasništvu Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka, nisu primijenjena ista tehnička rješenja kod realizacije SCADA sistema. Prisutnost ili odsustvo određenog zahtjeva u nekom drugom postupku javne nabavke ni na koji način ne utiče na zakonitost, opravdanost ili stručnu utemeljenost zahtjeva postavljenih u ovom postupku.

U skladu s tim, svaki pokušaj dovođenja u pitanje tenderske dokumentacije pozivanjem na druge nabavke smatra se neutemeljenim.

Prema zahtjevima tenderske dokumentacije, ponuđač je obavezan dostaviti IEC 61850 certifikat za ponuđene IED uređaje i SCADA sistem, kao i protokol o testiranju ponuđenog SCADA sistema sa svakim ponuđenim IED uređajem.

Ukoliko u trafostanicama u kojima ste realizovali projekte postoji potvrđena funkcionalnost sistema između ponuđenih IED uređaja i SCADA sistema (istog tipa i verzije), moguće je dostaviti SAT ispitne protokole sa tih trafostanica kao dokaz uspješne implementacije i funkcionalnosti sistema.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-979/2024

Zildivo Muhamed